

Haier

FLEXFIT MULTI SPECIFICATION GUIDE

Guide des spécifications Flexfit mult / Guía de Especificaciones del FlexFit Multi



FlexFit
SERIES




TABLE OF CONTENTS


OUTDOOR UNIT DIMENSIONS	4
INDOOR UNIT DIMENSIONS	5
DUCTED UNIT DIMENSIONS	6
CASSETTE UNIT DIMENSIONS	7
CLEARANCES	8
SYSTEM	9
Part 1: General	9
Part 2: Performance and Operating Range	9
Part 3: Installation Requirements	13
Part 4: Electrical Requirements	13
OUTDOOR UNIT	14
Part 1: General	14
Part 2: Installation	14
Part 3: Components	14
WALL MOUNT INDOOR UNIT	15
Part 1: General	15
Part 2: Installation Requirements	15
Part 3: Electrical Requirements	16
Part 4: Components	16
DUCTED INDOOR UNITS	17
Part 1: General	17
Part 2: Installation Requirements	17
Part 3: Electrical Requirements	17
Part 4: Components	18
Part 5: Supply and Return Air Panels	18
CASSETTE INDOOR UNITS	19
Part 1: General	19
Part 2: Installation Requirements	19
Part 3: Electrical Requirements	19
Part 4: Components	20
CASSETTE INDOOR PANELS	20
Part 1: PB-700IB 2x2 Compact Cassette Panel	20
Part 2: PB-950KB 3x3 Large Cassette Standard Panel	21
Part 3: PB 950MB 3x3 Large Cassette Panel with Intelligent Eye	21
CONTROLS AND ACCESSORIES	22
Part 1: Wireless Control	22
Part 2: Wired Controllers	22
Part 3: QAWF01A WiFi Adapter	23
Part 4: WK-B Interface Kit	23
LIMITED WARRANTY	25

OUTDOOR UNIT DIMENSIONS


2U18MS2VHB



3U24MS2VHB




4U36MS2VHB




INDOOR UNIT DIMENSIONS


AW07LC2VHB / AW09LC2VHB / AW12LC2VHB



AW24LP2VHA




AW18LC2VHB




DUCTED UNIT DIMENSIONS


AD07SL2VHB / AD09SL2VHB / AD12SL2VHB



AM24LP2VHA




AD18SL2VHB






CASSETTE UNIT DIMENSIONS


AB09SC2VHA / AB12SC2VHA / AB18SC2VHA






More than 59 (1500) to wall on all sides



AL24LP2VHA




More than 59 (1500) to wall on all sides





SYSTEM CLEARANCES

MINIMUM CLEARANCES (Appearance may vary)


This picture is for reference only, as your product may look different. Read your manual before installation. Explain the operation of the unit to the user according to this manual.



- The distance between the indoor unit and the floor should be more than 6 feet.



(1) Single-unit installation (unit: in. (mm.))



SYSTEM

Part 1: General

1.1 Description

- A. The Haier FlexFit Multi heat pump air conditioner shall be a variable capacity, mini-split type system comprised of a single outdoor and up to four indoor units.
- B. The FlexFit Multi heat pump air conditioner shall be compatible with any FlexFit indoor unit. See combination chart for matching indoor capacity types with an outdoor system.

1.2 Toxicity

- A. The heat pump system shall participate in RoHS compliance and listed in the directory.

Part 2: Performance and Operating Range

2.1 Operating Range

- A. The heat pump unit shall provide cooling within the ambient temperature range of 0°~115°F (-18°C~46°C).
- B. The heat pump shall operate normally with voltages between 187~253V.

2.2 Performance

The system shall perform within the specified operating window found on the following table.

- A. Cooling performance rating shall be verified following AHRI 210/240 standards of 80°F DB/67°F WB (27°/19°C) indoor temperature and 95°F DB/75°F WB (35°/24°C) outdoor temperature.
- B. Heating performance rating shall be verified following AHRI 210/240 standards of 70°F DB/60°F WB (21°/16°C) indoor temperature and 47°F DB/43°F WB (8°/6°C) outdoor temperature.

SYSTEM

2U18MS2VHB Combinations					Non-Ducted		Ducted		Percentage of System Capacity				
					Total Cooling Capacity (BTU)	Total Heating Capacity (BTU)	Total Cooling Capacity (BTU)	Total Heating Capacity (BTU)	Unit B	Unit A			
	Unit B	Unit A											
Two Zone	7	7			16,400	18,600	15,900	17,900	50	50			
	7	9			16,500	18,800	16,100	18,200	43	57			
	7	12			16,900	19,000	16,500	18,400	33	67			
	9	9			17,060	19,110	16,600	18,500	50	50			
	9	12			17,200	19,400	16,800	18,800	43	57			
	12	12			17,400	19,800	16,900	19,200	50	50			
3U24MS2VHB Combinations					Non-Ducted		Ducted		Percentage of System Capacity				
	Unit C	Unit B	Unit A		Total Cooling Capacity (BTU)	Total Heating Capacity (BTU)	Total Cooling Capacity (BTU)	Total Heating Capacity (BTU)	Unit C	Unit B	Unit A		
Two Zone	7	7	—		15,800	19,000	13,900	18,100	50	50	—		
	7	9	—		17,300	19,500	15,200	18,900	43	57	—		
	7	12	—		19,100	19,800	17,200	19,700	33	67	—		
	9	9	—		18,300	20,900	16,400	20,100	50	50	—		
	9	12	—		22,100	22,000	20,100	21,000	43	57	—		
	12	12	—		22,300	23,500	20,500	21,000	50	50	—		
	7	18	—		22,500	23,900	20,500	21,500	28	72	—		
	9	18	—		22,800	24,400	20,800	21,600	33	67	—		
	12	18	—		23,000	25,000	21,000	22,000	40	60	—		
	7	7	7		22,000	23,500	20,000	21,000	33	33	33		
Three Zone	7	7	9		23,600	25,000	21,600	22,400	30	30	40		
	7	7	12		24,500	26,000	22,500	23,000	26	26	48		
	7	9	9		24,400	25,200	22,400	23,200	28	36	36		
	7	9	12		24,600	27,800	22,600	24,000	25	32	43		
	9	9	9		24,700	28,900	22,700	24,700	33	33	33		
	9	9	12		24,800	29,400	22,600	25,200	30	30	40		
	7	12	12		24,900	29,600	22,800	25,400	22	39	39		
	7	7	18		25,000	30,000	23,000	25,500	22	22	56		
	9	12	12		25,000	30,000	23,000	25,500	28	36	36		
	4U36MS2VHB Combinations					Non-Ducted		Ducted		Percentage of System Capacity			
	Unit D	Unit C	Unit B	Unit A	Total Cooling Capacity (BTU)	Total Heating Capacity (BTU)	Total Cooling Capacity (BTU)	Total Heating Capacity (BTU)	Unit D	Unit C	Unit B	Unit A	
Two Zone	24	7	—	—	31,200	32,300	30,900	32,100	78	22	—	—	
	18	9	—	—	28,900	30,100	28,600	30,000	72	28	—	—	
	24	9	—	—	30,500	31,600	29,700	31,400	73	27	—	—	
	18	12	—	—	30,100	31,200	29,800	31,000	60	40	—	—	
	24	12	—	—	31,500	32,500	32,200	32,300	67	33	—	—	
	18	18	—	—	31,400	32,400	31,100	32,200	50	50	—	—	
	18	24	—	—	31,300	32,400	31,600	32,200	43	57	—	—	
	24	24	—	—	31,900	33,100	31,600	33,000	50	50	—	—	
	18	7	7	—	32,000	33,100	31,700	33,000	56	22	22	—	
	24	7	9	—	32,800	33,900	32,500	33,700	60	18	12	—	
Three Zone	7	7	12	—	27,800	28,900	27,500	28,700	27	27	46	—	
	12	9	7	—	28,600	29,700	28,300	29,400	43	32	25	—	
	18	9	7	—	32,100	33,300	31,800	33,100	53	26	21	—	
	24	7	7	—	32,200	33,300	31,900	33,100	60	22	18	—	
	12	12	7	—	31,500	32,600	31,300	32,400	39	39	22	—	
	18	12	7	—	31,600	32,700	31,300	32,500	48	32	20	—	
	24	12	7	—	32,300	33,500	32,100	33,300	56	28	16	—	
	9	9	9	—	28,100	29,200	27,800	29,000	33	33	33	—	
	12	9	9	—	28,700	29,800	28,500	29,700	40	30	30	—	
	18	9	9	—	32,200	33,300	31,800	33,100	50	25	25	—	
	24	9	9	—	32,300	33,400	32,100	33,200	76	12	12	—	
	12	12	9	—	31,600	32,700	31,300	32,500	36	36	28	—	
	18	12	9	—	31,700	32,800	31,500	32,600	46	33	21	—	
	24	12	9	—	32,400	33,500	32,200	33,300	53	26	21	—	
	12	12	12	—	31,500	32,600	31,200	32,400	33	33	33	—	
	18	12	12	—	32,200	33,300	31,900	33,100	42	29	29	—	
	24	12	12	—	33,000	34,100	32,800	34,100	50	25	25	—	
	18	18	12	—	33,100	34,200	32,800	34,200	37	37	26	—	
	Four Zone	7	7	7	7	28,500	29,600	28,200	29,400	25	25	25	25
		9	7	7	7	28,800	29,900	28,500	29,700	30	23	23	23
12		7	7	7	31,400	32,500	31,200	32,300	36	21	21	21	
18		7	7	7	31,700	32,800	31,300	32,600	46	18	18	18	
24		7	7	7	33,200	34,300	32,800	34,100	53	15	15	15	
9		9	7	7	31,600	32,700	31,300	32,500	28	28	27	27	
12		9	7	7	31,700	32,800	31,400	32,600	34	25	20	20	
18		9	7	7	33,000	34,100	32,700	34,000	43	21	18	18	
24		9	7	7	33,400	34,600	33,100	34,400	51	21	14	14	
12		12	7	7	31,500	32,600	31,300	32,400	31	31	19	19	
18		12	7	7	33,400	34,600	33,200	34,600	40	28	16	16	
9		9	9	7	31,500	32,600	32,200	32,400	27	27	27	19	
12		9	9	7	31,800	32,900	31,500	32,700	32	25	25	18	
18		9	9	7	33,300	34,400	33,100	34,200	42	21	21	16	
12		12	9	7	31,900	33,000	31,600	32,800	30	30	22	18	
12		12	12	7	33,300	34,400	31,100	34,200	28	28	28	16	
9		9	9	9	31,600	32,700	31,300	32,500	25	25	25	25	
12		9	9	9	32,100	33,200	31,800	33,100	30	23	23	23	
12		12	9	9	31,300	32,400	31,500	32,300	37	37	13	13	
18		12	9	9	33,400	34,500	31,100	34,300	37	25	19	19	
12	12	12	9	33,200	34,300	32,900	34,100	26	26	26	22		
12	12	12	12	33,400	35,200	33,100	35,100	25	25	25	25		

SYSTEM

Model Number	Outdoor	2U18MS2VHB	3U24MS2VHB	4U36MS2VHB
Operating Range	Cooling °F (°C)	14~115(-10~46)	14~115(-10~46)	14~115(-10~46)
	Heating °F (°C)	-4~75(-20~24)	-4~75(-20~24)	-4~75(-20~24)
Power Supply	Voltage, Cycle, Phase, V/Hz/-	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
	Wire Size between ID and OD	14/4 AWG Stranded	14/4 AWG Stranded	14/4 AWG Stranded
	Maximum Fuse Size A	25	25	30
	Minimum Circuit Amp A	15	18	23
Cooling Non-Ducted	Rated Capacity Btu/hr	17,400	22,600	34,000
	Capacity Range Btu/hr	4,400-19,400	5,000-24,500	5,000-36,000
	Rated Power Input W	1,650	2,250	3,770
	SEER	16.0	18.0	18.0
	EER	10.5	10.0	9.0
Cooling Ducted	Rated Capacity Btu/hr	15,000	21,000	31,000
	Capacity Range Btu/hr	4,400-19,400	5,000-23,000	5,000-34,000
	Rated Power Input W	1,760	2,416	3,590
	SEER	16.0	16.0	16.0
	EER	8.5	8.5	8.5
Heating Non-Ducted	Rated Heating Capacity 47°F Btu/hr	19,200	23,000	34,600
	Heating Capacity Range Btu/hr	6,100-22,100	6,100-25,500	6,100-36,500
	Rated Power Input W	1,570	1,700	2,650
	HSPF	9.0	10.0	10.0
	Rated Heating Capacity 17°F Btu/hr	13,000	15,000	22,000
Heating Ducted	Rated Heating Capacity 47°F Btu/hr	18,000	22,000	33,000
	Heating Capacity Range Btu/hr	6,100-22,100	6,100-25,000	6,100-35,000
	Rated Power Input W	1,700	2,100	3,000
	HSPF	8.5	8.5	9.0
	Rated Heating Capacity 17°F Btu/hr	10,000	14,000	21,000
Outdoor Unit	Compressor type	DC Inverter Driven Rotary		
	Outdoor Fan Speed RPM	300 ~ 900	300 ~ 900	300 ~ 900
	Outdoor Noise Level dB	53	54	56
	Dimension: Height in (mm)	27 1/16(688)	28 3/4(730)	33 1/16(840)
	Dimension: Width in (mm)	31 7/8(810)	33 7/8(860)	37 5/16(948)
	Dimension: Depth in (mm)	11 5/16(288)	12 1/8(308)	13 3/8(340)
	Weight (Ship/Net)-lbs (kg)	102.5/95.9(46.5/43.5)	123.4/116.8(56/53)	191.8/167.5(87/76)
	Connectable Indoor unit quantity	2	2 or 3	2, 3 or 4
Refrigerant Line	Connections	Flare	Flare	Flare
	Liquid O.D. in	1/4 1/4	1/4 1/4	1/4 1/4
	Suction O.D. in.	3/8 3/8	3/8 3/8 3/8	3/8 3/8 3/8 1/2
	Factory Charge Oz	49.5	67.0	113.0
	Maximum Line Length Ft/m	100/30	200/60	230/70
	Maximum Height Ft/m	50/15	50/15	50/15
	Maximum Line Length for each individual unit Ft/m	65/25	82/25	82/25

SYSTEM

Highwall Indoor

	AW07LC2VHB	AW09LC2VHB	AW12LC2VHB	AW18LC2VHB	AW24LP2VHA
Rated Cooling Capacity Btu/hr	7,000	9,000	12,000	18,000	22,000
Rated Heating Capacity Btu/hr	8,000	10,000	13,000	19,000	24,000
Voltage, Cycle, Phase V/Hz/-	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Airflow (Turbo/H/M/L/ Quiet) CFM	410/350/295/235/205	410/350/295/235/205	440/380/320/265/215	636/530/483/430/383	710/650/560/440/410
Indoor Sound dB (Turbo/H/ M/L/Quiet)	43/38/33/26/22	43/38/33/26/22	44/39/34/27/23	48/45/40/35/30	49/47/42/36/34
Dimension: H x W x D in (mm)	11 x 33 5/8 x 8 1/16 (280 x 855 x 204)			12 3/4 x 39 1/4 x 9 1/4 (332 x 997 x 235)	13 1/4 x 43 7/8 x 9 9/16 (336 x 1115 x 243)
Weight (Ship/Net)- lbs (kg)	26.8/22(12.2/10)			35.3/28.6 (16/13)	45.4/37.5 (20.6/17)
Liquid /Suction O.D. in	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	3/8 5/8

Ducted Indoor

	AD07SL2VHB	AD09SL2VHB	AD12SL2VHB	AD18SL2VHB	AM24LP2VHA
Rated Cooling Capacity Btu/hr	7,000	9,000	12,000	18,000	24,000
Rated Heating Capacity Btu/hr	8,000	10,000	13,000	19,000	27,000
Voltage, Cycle, Phase V/Hz/-	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Airflow (Turbo/H/M/L/ Quiet) CFM	353/312/270/230/188	353/312/270/230/188	400/353/282/247/218	540/500/447/365/306	845/670/530/470
Max. Ext. Static Pressure in.W.G (Pa)	0.16 (40)	0.16 (40)	0.16 (40)	0.16 (40)	0.6 (150)
Indoor Sound dB (Turbo/H/ M/L/Quiet)	35/33/29/26/21	35/33/29/26/22	38/35/29/26/23	31/29/23/29/25	38/35/32/29
Dimension: HxWxD in (mm)	7 5/16 x 33 7/16 x 16 9/16(185x850x420)			7 5/16 x 46 1/16 x 16 9/16 (185x1170x420)	9 7/8 x 37 5/8 x 25 3/4 (250x957x655)
Weight (Ship/Net)- lbs (kg)	47.2/36.8 (21.4/16.7)	47.2/36.8 (21.4/16.7)	47.2/36.8 (21.4/16.7)	61.8/48.5(28/22)	68.8/81.1 (31.2/36.8)
Liquid / Suction O.D. in	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	3/8 5/8
Drainpipe Size O.D. in	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Condensate Pump	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Max. Drain-Lift height in(mm)	27 9/16 (700)	27 9/16 (700)	27 9/16 (700)	27 9/16 (700)	27 9/16 (700)

Cassette Indoor

	AB09SC2VHA	AB12SC2VHA	AB18SC2VHA	AL24LP2VHA
Rated Cooling Capacity Btu/hr	9,000	12,000	18,000	24,200
Rated Heating Capacity Btu/hr	10,000	13,000	19,000	27,300
Voltage, Cycle, Phase V/Hz/-	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Airflow (Turbo/H/M/L/ Quiet) CFM	410/365/305/265/205	410/365/305/265/205	470/410/365/295/252	740/630/480/400
Indoor Sound dB (Turbo/H/M/L/ Quiet)	42/40/36/32/25	42/40/36/32/25	45/42/40/36/32	38/35/32/29
Grill Model	PB-700IB	PB-700IB	PB-700IB	PB-950KB
Chassis Dimension: HxWxD in (mm)	10 1/4 x 22 7/16 x 2 3/8 (260 x 570 x 570)			9 5/8 x 33 1/8 x 33 1/8 (246 x 840 x 840)
Grill Dimension: HxWxD in (mm)	2 3/8 x 27 9/16 x 27 9/16 (60 x 700 x 700)			2 x 3 1/8 x 3 1/8 (50 x 950 x 950)
Weight (Ship/Net)- lbs (kg)	46.3/37.5 (21/17)			68.4/79.4 (31/36)
Liquid / Suction O.D. in	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	3/8 5/8
Drainpipe Size O.D. in	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1
Condensate Pump	Standard	Standard	Standard	Standard
Max. Drain-Lift height in(mm)	27 9/16 (700)	27 9/16 (700)	27 9/16 (700)	47 1/4(1200)

SYSTEM

Part 3: Installation Requirements

3.1 Lineset

- A. The connecting refrigerant lines between the indoor and outdoor units are to be supplied by the installer.
- B. The tubing must be annealed ACR-type copper, meeting ASTM B280 standards.
- C. The connecting tubing between the outdoor and indoor units shall be continuous in all possible situations.
- D. The tubing ends must be reamed inside and out, and must be flared using a 45° flaring tool approved for R-410A.
- E. Connections to the indoor and outdoor units shall be made with flare nuts that are supplied with the individual units.
- F. The flare nuts must be attached to indoor and outdoor units using a torque wrench and back-up wrench.

Pipe Size	Torque	A (inch)	Flare Shape
1/4	12 lb/ft 16.3 Nm	0.327-0.343	
3/8	27 lb/ft 36.6 Nm	0.472-0.488	
1/2	40 lb/ft 54.2 Nm	0.488-0.654	
5/8	50 lb/ft 67.8 Nm	0.732-0.748	
3/4	80 lb/ft 108.5 Nm	0.902-0.917	

- G. Each tube must be insulated with a minimum of 1/2 inch (12.7mm) closed-foam insulation that is UV resistant and meets ASTM Standard E84 25/50 flame spread/smoke development.
- H. The lineset between the indoor and outdoor must not exceed the listed maximum length and maximum height difference. See chart below.

Outdoor Models	Minimum Branch Length	Maximum Branch Length	Maximum Total Length	Maximum Height Difference	Maximum Height Difference
2U18MS2VHB	6ft (1.8m)	65ft (20m)	100ft (30m)	50ft (15m)	50 ft (15.25)
3U24MS2VHB	6ft (1.8m)	82ft (25m)	200ft (60m)	50ft (15m)	50 ft (15.25)
4U36MS2VHB	6ft (1.8m)	82ft (25m)	230ft (70m)	50ft (15m)	50 ft (15.25)

Part 4: Electrical Requirements

4.1 Electrical Supply

- A. The operating electrical requirements shall be 208/230 volts AC, single-phase, 60 hertz. Voltage supplied to the outdoor unit must be between 187-253 volts.
- B. Power supply must be installed in accordance to NEC standards.

4.2 Connecting Wire to Indoor

- A. Connecting cable between the indoor unit(s) must be made with 4 conductor - 14 AWG stranded copper wire.
- B. Connecting wire must be continuous (without break) unless local code requires power disconnect next to indoor unit. See indoor electrical section 3.1 for the specification.

OUTDOOR UNIT

Part 1: General

1.1 Outdoor Unit

- A. The Haier FlexFit outdoor unit shall be comprised of a condenser coil with all components and controls necessary to perform the rated operation.

1.2 Warranty

- A. The outdoor unit shall be covered by a manufacturer's parts warranty. See Appendix for details.

1.3 Sound Pressure Rating

Outdoor Models	Sound Pressure Rating dB (A)
2U18MS2VHB	53
3U24MS2VHB	54
4U36MS2VHB	56

Part 2: Installation

2.1 Condensate

- A. The installer must adhere to local building codes for managing condensate water produced by the outdoor unit.

2.2 Clearances

- A. The installer must follow the recommended clearances provided in the Installation Manual.

Part 3: Components

3.1 Coil

- A. The outdoor coil shall be made with a blue colored hydrophilic coating on the aluminum fins and packed with internally grooved copper tubing, to increase the effective heat exchange surface area by 25%, resulting in higher efficiencies and shorter defrost cycles (approx. 29%).
- B. Coils shall be helium pressure tested at the factory within a range of 600 - 650 PSI.
- C. Outdoor unit shall be factory charged with R-410A refrigerant for 25 feet of lineset.

3.2 Fan Motor

- A. The outdoor fan motor shall be a brushless, variable speed DCV motor type.
- B. The fan motor shall be molded with heat-hardened resin.
- C. The fan motor shall have permanently lubricated SRC bearings.

3.3 Fan Blade

- A. The outdoor fan blade shall be a UL flame rated plastic-resin design.
- B. The fan blade shall be factory balanced in quiet performance and enhanced velocity.

3.4 Compressor

- A. The compressor shall be a DC rotary type and A-PAM inverter-driven for stable operation in lower and higher frequency.
- B. The compressor shall be variable speed, variable capacity.
- C. The compressor shall have an internal overload protection device.
- D. The compressor shall use PVE (FV50S) refrigerant oil for better anti-wear effectiveness, superior resistance to capillary tube blockage and no hydrolysis compared to POE oil.

3.5 4WV

- A. The outdoor unit shall contain a four-way reversing valve (4WV) to change system mode from cool to heat.

3.6 EEV

- A. The refrigerant flow shall be regulated by an electronic expansion valve (EEV).
- B. The outdoor control shall monitor the refrigerant flow through the EEV using a pulse-operated coil.
- C. The EEV shall maintain the target of 10°F (5.5°C) of superheat.

3.7 Base Pan

- A. The base pan shall be constructed of commercial grade DC51/DC52 hot-dip galvanized steel with coating.
- B. The outdoor unit shall ship with a drain port adapter sized for 1/2 inch tubing to manage condensate run off.

OUTDOOR UNIT

Part 3: Components (continued)

3.9 Copper Piping

A. All internally connected copper tubing shall conform to ASTM B280 tubing tolerances.

3.10 Outdoor Enclosure Materials

A. The outdoor cabinet shall be constructed of commercial grade DC51/DC52 hot-dip galvanized steel with coating.

3.11 Defrost

A. The outdoor unit shall have a reverse-cycle (hot gas) defrost system to maximize heat pump operation and minimize energy consumption.

3.12 Accumulator

A. The accumulator shall be connected to the compressor return line to prevent liquid refrigerant from entering the compressor during operation.

WALL MOUNT INDOOR UNIT

Part 1: General

1.1 Description

A. The wall mounted indoor section completes the system when connected to the matching outdoor unit and field-supplied piping and wiring.

1.2 Warranty

A. The wall mounted indoor unit shall be covered by a manufacturer's parts warranty. See Appendix for detail.

1.3 Sound Pressure Rating

Unit Type	Model	Blower Pressure Sound Rating dB(A) (turbo/high/medium/low/quiet)
FlexFit Wall Mount	AW07LC2VHB	43/38/33/26/22
FlexFit Wall Mount	AW09LC2VHB	43/38/33/26/22
FlexFit Wall Mount	AW12LC2VHB	44/39/34/27/23
FlexFit Wall Mount	AW18LC2VHB	48/45/40/35/30
FlexFit Wall Mount	AW24LP2VHA	38/35/32/29/--

Part 2: Installation Requirements

2.1 Condensate

A. The wall mounted indoor shall be shipped with a insulated polyethylene condensate tubing (5/8" ID) attached from the factory.

B. The wall mounted indoor unit shall ship with a 6.5 ft (2m) corrugated drain tube that connects to the insulated drain tube.

C. The wall mounted indoor unit shall be a gravity drain.

2.2 Clearances

A. The installer must follow the minimum clearances illustrated in the Installation Manual when installing the indoor unit.

2.3 Mounting

A. The wall mounted indoor unit shall ship with a galvanized metal wall bracket.

B. The wall bracket shall have multiple anchor points to provide the installer with many options to firmly attach the wall mounted indoor unit to the wall.

C. The field-supplied mounting hardware must be sufficient to adequately support the indoor unit.

WALL MOUNT INDOOR UNIT

Part 3: Electrical Requirements

3.1 Electrical Disconnect

A. Connecting wire must be continuous (without break) unless local code requires a disconnect at the indoor unit.

Model	Fan Motor Rating (HP)
AW07LC2VHB	0.054
AW09LC2VHB	0.054
AW12LC2VHB	0.054
AW18LC2VHB	0.054
AW24LP2VHA	0.054

B. If a disconnect is required by local code, it must be a 3-pole, single-throw type.

Part 4: Components

4.1 Coil

- A. The indoor coil shall be made with a blue colored hydrophilic coating on the aluminum fins and packed with internally grooved copper tubing, to increase the effective heat exchange surface area by 25%.
- B. Copper tubing shall have inner micro-grooves to increase effective heat transfer capabilities.
- C. Coils shall be pressure tested at 600~650 PSI using helium leak detection.
- D. The coil shall be charged with dry nitrogen for shipping at 70~100 PSI.

4.2 Fan Motor

- A. The fan motor shall be a sealed DC multiple-speed resin-packed motor
- B. The fan motor shall have permanently lubricated bearings.
- C. The AW07LC2VHB, AW09LC2VHB and AW12LC2VHB shall have an optimized fan motor and blower design to enable up to 40 feet of air flow.
- D. The AW18LC2VHB and AW24LP2VHA shall have an optimized fan motor and blower design to enable up to 60 feet of air flow.

4.3 Fan Blade

- A. The fan blade shall be a corrosion-resistant cross-flow blower.
- B. The fan shall be designed with optimized diameter and surface area to deliver quiet and even air flow.

4.4 Copper Piping

- A. The coil shall be connected to a length of insulated annealed copper.
- B. The ends of the tubing shall have male flare connections.

4.5. Air Louvers

- A. The supply air shall be distributed by horizontal and vertical motorized louvers.
- B. Air Louvers shall provide wide angle of operation for both horizontal (120°) and vertical (90° from top to down) airflow movement to provide room comfort for each corner.

4.6 Display

- A. The wall mounted indoor unit shall have a 4.5 x 1.1-inch backlit temperature display capable of showing set or room temperatures.
- B. The display shall also have colored icons representing set mode.
- C. The display can be turned off from the wireless remote control.

4.7 WiFi

- A. The wall mounted indoor unit shall be capable of connecting to WiFi using an adapter.

4.8 Filter

- A. The wall mounted indoor unit shall have removable air filters.
- B. The air filters shall be washable and reusable.

4.9 Control

- A. The wall mounted indoor unit shall ship with a hand-held infrared remote control (YR-HG).
- B. The wall mounted indoor unit shall be compatible with YR-E17, YR-E16B and QACT17A wired controls. The adapter, WK-B, shall be used with the indoor unit when connected to a wired controller.

4.10 Installation Clip

- A. The wall mounted indoor unit shall have a built-in clip that swings out and acts as a kick stand to allow for easier access to the rear of the unit during installation repair.

DUCTED INDOOR UNITS

Part 1: General

1.1 Description

- A. The ducted indoor unit completes the system when connected to the matching outdoor unit and field-supplied piping and wiring.

1.2 Warranty

- A. The ducted indoor unit shall be covered by a manufacture parts warranty. See appendix for full warranty detail.

1.3 Sound Pressure Rating

Model	Blower Pressure Sound Rating dB(A) (turbo/high/medium/low/quiet)
AD07SL2VHB	35/33/29/26/21
AD09SL2VHB	35/33/29/26/22
AD12SL2VHB	38/35/29/26/23
AD18SL2VHB	31/29/23/29/25
AM24LP2VHA	38/35/32/29/--

Part 2: Installation Requirements

2.1 Condensate

- A. The ducted indoor unit shall ship with an insulated drain tube adapter that is sized for 3/4-inch PVC on one end.
B. The ducted indoor unit shall have gravity drain ports on both sides of the unit.

2.2 Clearances

- A. The installer must follow the minimum clearances illustrated in the installation manual when installing the indoor unit.

2.3 Mounting

- A. The ducted indoor unit shall have 4 hanging brackets that are sized for 3/8 threaded rod.
B. The installer must use 3/8 threaded rod to suspend the ducted indoor unit from the building structure.
C. The installer must install the unit upright and level in all directions.

Part 3: Electrical Requirements

3.1 Electrical Disconnect

- A. Connecting wire must be continuous, without break, unless local code requires power disconnect next to indoor unit.

Model	Fan Motor Rating (HP)
AD07SL2VHB	0.066
AD09SL2VHB	0.066
AD12SL2VHB	0.085
AD18SL2VHB	0.114
AM24LP2VHA	0.362

- B. If a disconnect is required by local code, it must be a 3-pole, single-throw type.

DUCTED INDOOR UNITS

Part 4: Components

4.1 Coil

- A. Coil shall be painted with a hydrophilic coating to increase airflow efficiency.
- B. Copper tubing shall have inner micro grooves to increase effective heat transfer capabilities.
- C. Coils shall be pressure tested at 600~650 PSI using Helium leak detection.
- D. The coil shall be charged with dry nitrogen for shipping at 70~100 PSI dwelling pressure.

4.2 Fan Motor

- A. The ducted fan motor shall be a sealed DC resin-packed motor.
- B. The fan motor shall have permanently lubricated bearings

4.3 Fan Blade

- A. The fan blade shall be a noncorrodible centrifugal fan blower.

4.4 Copper Piping

- A. The coil shall be connected to a length of insulated annealed copper.
- B. The ends of the tubing shall have female flare connections.

4.5 Filter

- A. The ducted indoor unit shall have removable air filters.
- B. The air filters shall be washable and reusable.

4.6 Control

- A. The ducted indoor unit shall ship with a wall mountable control (YR-E17).
- B. The ducted indoor unit shall be compatible with YR-E17, YR-E16B and QACT17A wired controls.

Part 5: Supply and Return Air Panels

5.1 Supply Grille Panel

- A. For models AD07SL2VHB, AD09SL2VHB, AD12SL2VHB shall be compatible with the air supply panel PAD0890SA.
- B. The PAD0890SA air supply shall be distributed by horizontal and vertical motorized louvers.
- C. For AD18SL2VHB shall be compatible with the air supply panel PAD1210SA.
- D. The PAD1210SA air supply shall be distributed by horizontal and vertical motorized louvers.

5.2 Return Grille Panel

- A. For models AD07SL2VHB, AD09SL2VHB, AD12SL2VHB shall be compatible with the air return panel PAD0890RA.
- B. The PAD0890SRA air return panel shall have a customer removable air filter that can be washed and reused.
- C. For AD18SL2VHB shall be compatible with the air supply panel PAD1210RA.
- D. The PAD1210RA air return panel shall have a customer removable air filter that can be washed and reused.

CASSETTE INDOOR UNITS

Part 1: General

1.1 Description

- A. The cassette indoor unit completes the system when connected to the matching outdoor unit and field-supplied piping and wiring.

1.2 Warranty

- A. The cassette indoor unit shall be covered by a manufacture parts warranty. See appendix for full warranty detail.

1.3 Sound Pressure Rating

Model	Blower Pressure Sound Rating dB(A) (turbo/high/medium/low/quiet)
AB09SC2VHA	42/40/36/32/25
AB12SC2VHA	42/40/36/32/25
AB18SC2VHA	45/42/40/36/32
AL24LP2VHA	36/33/29//26/--

Part 2: Installation Requirements

2.1 Condensate

- A. The cassette indoor unit shall ship with an insulated drain tube adapter that is sized for 3/4-inch PVC on one end.
- B. The cassette indoor unit shall have gravity drain port.

2.2 Clearances

- A. The installer must follow the minimum clearances illustrated in the installation manual when installing the indoor unit.

2.3 Mounting

- A. The cassette indoor unit shall have 4 hanging brackets that are sized for 3/8 threaded rod.
- B. The installer must use 3/8 threaded rod to suspend the cassette indoor unit from the building structure.
- C. The installer must install the unit upright and level in all directions.

Part 3: Electrical Requirements

3.1 Electrical Disconnect

- A. Connecting wire must be continuous, without break, unless local code requires power disconnect next to indoor unit.

Model	Fan Motor Rating (HP)
AB09SC2VHA	0.033
AB12SC2VHA	0.033
AB18SC2VHA	0.033
AL24LP2VHA	0.161

- B. If a disconnect is required by local code, it must be a 3-pole, single-throw type.

CASSETTE INDOOR UNITS

Part 4: Components

4.1 Coil

- A. Coil shall be painted with a hydrophilic coating to increase airflow efficiency.
- B. Copper tubing shall have inner micro grooves to increase effective heat transfer capabilities.
- C. Coils shall be pressure tested at 600~650 PSI using Helium leak detection.
- D. The coil shall be charged with dry nitrogen for shipping at 70~100 PSI dwelling pressure.

4.2 Fan Motor

- A. The cassette fan motor shall be a sealed DC resin-packed motor.
- B. The fan motor shall have permanently lubricated bearings

4.3 Fan Blade

- A. The fan blade shall be a noncorrodible axial fan blower.

4.4 Copper Piping

- A. The coil shall be connected to a length of insulated annealed copper.
- B. The ends of the tubing shall have female flare connections.

4.5 Panel

- A. A panel must be ordered separately.
- B. The cassette must be installed with a 1 inch recess beyond the ceiling surface to allow the panel to properly fit flush against the ceiling and to allow the panel gasket to seal against the cassette.

4.6 Control

- A. The compact cassette indoor units with model numbers that start with AB shall ship with a hand-held control (YR-HG).
- B. The cassette indoor unit shall be compatible with YR-E17, YR-E16B and QACT17A wired controls.

CASSETTE INDOOR PANELS

Part 1: PB-700IB 2x2 Compact Cassette Panel

1.1 General

- A. The PB-700IB panel must be ordered separately when ordering the indoor cassette unit.

1.2 Compatibility

- A. The PB-700IB panel shall be compatible with FlexFit Compact Cassette indoor units, AB09SC2VHA, AB12SC2VHA and AB18SC2VHA.

1.3 Installation

- A. The cassette must be installed with a 1 inch recess beyond the ceiling surface to allow the panel to properly fit flush against the ceiling and to allow the panel gasket to seal against the cassette.

1.4 Filter

- A. The cassette indoor unit shall have a removable air filter.
- B. The air filters shall be washable and reusable.

1.5 Air Flow Control

- A. The PB-700IB shall have vertical and horizontal louvers on all side to direct the air flow.

CASSETTE INDOOR PANELS

Part 2: PB-950KB 3x3 Large Cassette Standard Panel

2.1 General

- A. The PB-950KB panel must be ordered separately when ordering the indoor cassette unit.

2.2 Compatibility

- A. The PB-950KB panel shall be compatible with FlexFit Pro Large Cassette indoor units, AL24LP2VHA, AL36LP2VHA and AL48LP2VHA.

2.3 Installation

- A. The cassette must be installed with a 1 inch recess beyond the ceiling surface to allow the panel to properly fit flush against the ceiling and to allow the panel gasket to seal against the cassette.

2.4 Filter

- A. The cassette indoor unit shall have a removable air filter.
- B. The air filters shall be washable and reusable.

2.5 Air Flow Control

- A. The PB-950KB shall have horizontal louvers on all sides to direct the air flow.
- B. The PB-950KB shall have individual louver control.

Part 3: PB-950MB 3x3 Large Cassette Panel with Intelligent Eye

3.1 General

- A. The PB-950MB panel must be ordered separately when ordering the indoor cassette unit.

3.2 Compatibility

- A. The PB-950MB panel shall be compatible with FlexFit Pro Large Cassette indoor units, AL24LP2VHA, AL36LP2VHA and AL48LP2VHA.

3.3 Installation

- A. The cassette must be installed with a 1 inch recess beyond the ceiling surface to allow the panel to properly fit flush against the ceiling and to allow the panel gasket to seal against the cassette.

3.4 Filter

- A. The cassette indoor unit shall have a removable air filter.
- B. The air filters shall be washable and reusable.

3.5 Air Flow Control

- A. The PB-950MB shall have horizontal louvers on all sides to direct the air flow.
- B. The PB-950MB shall have individual louver control.

3.6 Intelligent Eye

- A. The PB-950MB shall have a heat mapping sensor.
- B. The heat mapping sensor shall map 24.5ft (7.5m) in all directions.
- C. The PB-950MB shall set the louvers to avoid heat signatures when set to 'Evade' when using the YR-HBS01 controller.
- D. The PB-950MB shall set the louvers to follow heat signatures when set to 'Follow' when using the YR-HBS01 controller.

CONTROLS AND ACCESSORIES

Part 1: Wireless Control

1.1 General

- A. The Haier wireless control, YR-HG, shall be compatible with Haier wall mounted and cassette indoor units.
- B. The Haier wireless control, YR-HBS01, shall be compatible with Haier large cassette indoor units.
- C. The wireless control (YR-HG) shall come packaged with wall mounted and compact cassette indoor units.
- D. The wireless control (YR-HBS01) shall come packaged with large cassette indoor units.

1.2 Connection

- A. The wireless control shall be infrared.

1.3 Compatibility

- A. The wireless controls shall be compatible with all wall mounted and cassette indoor models.

1.4 Warranty

- A. The warranty shall also cover all defects in workmanship or material for the unit accessory for a period of 1 year. Haier will provide a new or refurbished controller, at its sole discretion

1.5 YR-HG Features

- A. The YR-HG wireless control shall have a power button, individual mode buttons (heat, cool, dehumidify), temperature +/-, fan speed, vertical and horizontal louver adjust.
- B. The YR-HG wireless control shall be capable of setting a precise temperature of $\pm 1^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$).
- C. The YR-HG wireless control shall have a backlight.
- D. The YR-HG wireless control shall have vertical and horizontal louver control.
- E. The YR-HG wireless control shall have a child lock function.
- F. The YR-HG wireless control shall have the ability to turn on/off the indoor unit display.
- G. The YR-HG wireless control shall have Fahrenheit and Celsius temperature functions.

1.6 YR-HBS01 Features

- A. The YR-HBS01 wireless control shall have a power button, individual mode buttons (heat, cool, dehumidify), temperature +/-, fan speed, louver selector and horizontal louver adjust.
- B. The YR-HBS01 wireless control shall have a large display with clock.
- C. The YR-HBS01 wireless control shall have an on/off timer control.
- D. The YR-HBS01 wireless control shall be capable of setting a precise temperature of $\pm 1^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$).
- E. The YR-HBS01 wireless control shall have a backlight.
- F. The YR-HBS01 wireless control shall have vertical and horizontal louver control.
- G. The YR-HBS01 wireless control shall have a child lock function.
- H. The YR-HBS01 wireless control shall have the ability to turn on/off the indoor unit display.
- I. The YR-HBS01 wireless control shall have Fahrenheit and Celsius temperature functions.

Part 2: Wired Controllers

2.1 General

- A. The wired controller shall be a wall-mounted.

2.2 Connection

- A. The wired controller shall connect to an indoor unit using the supplied cable.
- B. Two wired controllers can connect to one indoor unit.
- C. A single wired controller shall be able to connect up to 16 of the same model type of indoor units. The connected units shall work in unison as a single zone.

2.3 Compatibility

- A. The wired controller shall be compatible with all Haier indoor units. Connection to a wall mounted unit requires a WK-B adapter. If multiple indoor units are connected to the controller, a WK-B adapter is required for each indoor unit.

2.4 Warranty

- A. The warranty shall cover all defects in workmanship or material for a period of 1 year. Haier will provide a new or refurbished controller, at its sole discretion.

2.5 YR-E17 Features

- A. The wired controller shall operate power, mode (heat, cool, dry), temperature +/-, fan speed.
- B. The wired controller shall be capable of setting a precise temperature of $\pm 1^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$).
- C. The wired controller shall have a backlight.
- D. The wired controller shall have vertical and horizontal louver control.
- E. The wired controller shall have a child lock function.
- F. The wired controller shall display either Fahrenheit or Celsius.
- G. The wired controller shall have the ability to display indoor ambient temperature.
- H. The wired controller shall have a Clean Filter reminder.
- I. The wired controller shall display error codes.

CONTROLS AND ACCESSORIES

Part 2: Wired Controllers (continued)

2.6 YR-E16B Features

- A. The controller shall have a color display.
- B. The wired controller shall have a power button, individual mode buttons (heat, cool, dry), temperature +/-, fan speed, vertical and horizontal louver adjustments.
- C. The wired controller shall be capable of setting a precise temperature of $\pm 1^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$).
- D. The wired controller shall have a backlight.
- F. The wired controller shall have a child lock function.
- G. The wired controller shall display either Fahrenheit or Celsius.
- H. The wired controller shall have the ability to display indoor ambient temperature.
- I. The wired controller shall have a Clean Filter reminder.
- J. The wired controller shall display error codes.
- K. The wired controller shall be able to be programmed for daily or weekly settings.

2.7 QACT17A Features

- A. The wired controller shall have large physical buttons for easy operation.
- B. The wired controller shall have a power button, a mode button (heat, cool, dry), a fan speed button, a temperature up button and a temperature down button.
- C. The wired controller shall be capable of setting a precise temperature of $\pm 1^{\circ}\text{F}$ ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}$).
- D. The wired controller shall have a backlight.
- E. The wired controller shall have vertical and horizontal louver control.
- F. The wired controller shall have a child lock function.
- G. The wired controller shall display either Fahrenheit or Celsius.
- H. The wired controller shall have the ability to display indoor ambient temperature.
- I. The wired controller shall have a Clean Filter reminder.
- J. The wired controller shall display error codes.
- K. The wired controller shall have an infrared receiver that can receive commands from a Haier hand-held remote control.

Part 3: QAWF01A WiFi Adapter

3.1 General

- A. The QAWF01A WiFi adapter shall connect to a smart device app that will provide the user the ability to set mode, temperature, and fan speed of the indoor unit.

3.2 Connection

- A. The WiFi adapter shall connect to the indoor wall mounted unit via the USB port.
- B. The WiFi adapter shall have an app that is compatible with both iOS and Android.
- C. The WiFi adapter shall be paired with existing 2.4GHz network
- D. The WiFi adapter shall comply with Part 15 of the FCC rules.

3.3 Compatibility

- A. The WiFi adapter shall be compatible with all wall mounted indoor units.

3.4 Warranty

- A. The warranty shall cover all defects in workmanship or material for a period of 1 year. Haier will provide a new or refurbished controller, at its sole discretion.

3.5 Features

- A. The WiFi adapter shall be Google Home compatible.
- B. The WiFi adapter shall be Amazon Alexa compatible.
- C. The homeowner shall have the ability to install and configure the WiFi adapter.

Part 4: WK-B Interface Kit

4.1 General

- A. The WK-B adapter shall be used when connecting a wired controller to a wall mounted indoor unit.

4.2 Connection

- A. The WK-B adapter shall connect to the indoor unit with a supplied 3-wire cable.
- B. The wired controller shall connect to the WK-B with a supplied 3-wire cable.

4.3 Compatibility

- A. The WK-B adapter shall be compatible with all Haier mini-split and multi-split wall mounted indoor units.
- B. The WK-B adapter shall be compatible with YR-E17, YR-E16B, and QACT17A Haier wired controllers.

4.4 Warranty

- A. The warranty shall cover all defects in workmanship or material for a period of 1 year. Haier will provide a new or refurbished controller, at its sole discretion.

NOTES

LIMITED WARRANTY

For the product models listed on Attachment 1 (the "Product"), this Standard Limited Warranty is provided to the Original Owner of the Product:

For The Period Of:	Haier Will Replace:
5 year limited parts warranty From the date of the original purchase	This limited warranty cover all defects in workmanship or material for the mechanical and electrical parts contained in the Product ("Defective Parts") for a period of 5 years from the Date of Purchase. Haier will provide new or refurbished parts, or a replacement for all or part of the unit, at its sole discretion, to your licensed HVAC technician installer. This warranty also covers all defects in workmanship or material for the unit controller for a period of 1 year. The remote controller is covered by 1-year accessory warranty. The ductless system is covered by standard warranty. Haier will provide a new or refurbished controller, at its sole discretion.
7 year compressor warranty from the date of the original purchase	The compressor contained in this product is warranted for a period of 7 years from the Date of Purchase. Haier will provide a new or refurbished compressor, or a replacement for all or part of the unit, at its sole discretion, to your licensed HVAC technician installer.

WHAT IS THE DATE OF PURCHASE

The "Date of Purchase" is the date that the original installation is complete and all product start-up procedures have been properly completed and verified by the installer's invoice. If the installation date cannot be verified, then the Date of Purchase will be sixty (60) days after the manufacture date, as determined by the Product's serial number. You should keep and be able to provide your original sales receipt from the installer as proof of the Date of Purchase. In new construction, the Date of Purchase will be the date the owner purchased the residence from the builder.

WHO IS COVERED

Owner occupied: The "Original Owner" of this product, which means the original owner (and his or her spouse) of the residence where the Product was originally installed. Subject to the law of the state or province where the Product is installed, this warranty is not transferable to subsequent owners or if the product is moved to a different residence after the initial installation. Non-owner occupied: This limited warranty is provided for product 1) installed in a) single family or multi-family non-owner occupied residential buildings, or b) non-industrial commercial applications, (such as office buildings, retail establishments, hotels/motels) where the product is not subjected to an atmosphere with corrosives or high levels of particulates (such as soot, aerosols, fumes, grease), and 2) if the product is maintained annually by a licensed HVAC technician (proof of annual maintenance is required). The "Original Owner" of the product, means the original owner of the building where the product was originally installed. For new construction, the purchaser of the building from the builder will also be considered an original owner. This warranty is not transferable to subsequent owners or if the product is moved to a different location after the initial installation.

HOW CAN YOU GET SERVICE

Contact your licensed HVAC technician installer. All installation and service must be performed by a licensed HVAC technician. Failure to use a licensed HVAC technician for installation of this Product voids all warranty on this Product..

THIS WARRANTY DOES NOT COVER

- Damage from improper installation.
- Damage in shipping.
- Defects other than from manufacturing (i.e., workmanship or materials).
- Damage from misuse, abuse, accident, alteration, lack of proper care and/or regular maintenance, or incorrect electrical voltage or current.
- Damage resulting from floods, fires, wind, lightning, accidents or similar conditions.
- Damage from installation or other services performed by other than a licensed HVAC technician.
- Labor and related services for repair or installation of the Product.
- A Product purchased from an online retailer.
- Damage as a result of subjecting Product to an atmosphere with corrosives or high levels of particulates (such as soot, aerosols, fumes, grease).
- A Product sold and/or installed outside of the 50 United States, the District of Columbia, or Canada.
- Batteries for the controller and other accessories provided with the Product for installation (e.g., plastic hose).
- Normal maintenance, such as cleaning of coils, cleaning filters, and lubrication.
- For Product installed in non-owner occupied applications, Product that has not been maintained annually by a licensed HVAC technician (proof required).

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

LIMITED WARRANTY

10 YEAR STANDARD REGISTERED LIMITED WARRANTY

All "Indoor and Outdoor Products," identified in Attachment 1, registered by the installer or the Original Owner within 60 days of the Date of Purchase shall receive a Standard Registered Limited Warranty, which shall be identical to the Standard Base Warranty, except that the Limited Parts Warranty shall be for a term of 10 Years and the Limited Compressor Warranty shall be for a term of 10 years. All Product not registered within 60 days of the Date of Purchase shall be subject to the Standard Base Warranty. Some states and provinces do not allow warranty terms to be subject to registration; in those states and provinces the longer terms for Limited Parts Warranty and the Limited Compressor Warranty apply.

THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

The remedy provided in this warranty is exclusive and is granted in lieu of all other remedies. This warranty does not cover incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you. Some states and provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so this limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary by state and province. This warranty covers units within the 50 United States, the District of Columbia and Canada. This warranty is provided by GE Appliances a Haier company, Louisville, KY 40225.

ATTACHMENT 1


The "Product" is defined as Haier brand Ductless Split Units. The "Product" contains 2 sub-categories of goods: "Indoor and Outdoor Products" and "Selected Installation Products," which are further defined below: "Indoor and Outdoor Products" can further be identified by the following model number descriptions: 1U*, 2U*, 3U*, 4U*, AB*, AD*, AL*, AM*, AW*, AF*, MVA* MVH* "Selected Installation Products," identified by the following model number descriptions: PB-* FQG-*, AH1-* , MS1-* and MS3-*

TABLE DES MATIÈRES


DIMENSIONS DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE	28
DIMENSIONS DE L'UNITÉ MURALE	29
DIMENSIONS DE L'UNITÉ À CONDUITS	30
DIMENSIONS DE L'UNITÉ À CASSETTE	31
DÉGAGEMENTS DU SYSTÈME	32
SYSTÈME	33
Partie 1 : Généralités	33
Partie 2 : Plage de fonctionnement et rendement	33
Partie 3 : Exigences d'installation	37
Partie 4 : Exigences électriques	37
UNITÉ EXTÉRIEURE	38
Partie 1 : Généralités	38
Partie 2 : Installation	38
Partie 3 : Composants	38
UNITÉ INTÉRIEURE MURALE	39
Partie 1 : Généralités	39
Partie 2 : Exigences d'installation	39
Partie 3 : Exigences électriques	39
Partie 4 : Composants	40
UNITÉS INTÉRIEURES À CONDUITS	41
Partie 1 : Généralités	41
Partie 2 : Exigences d'installation	41
Partie 3 : Exigences électriques	41
Partie 4 : Composants	42
Partie 5 : Panneaux d'admission et de retour d'air	42
UNITÉS INTÉRIEURES À CASSETTE	43
Partie 1 : Généralités	43
Partie 2 : Exigences d'installation	43
Partie 3 : Exigences électriques	43
Partie 4 : Composants	44
UNITÉS INTÉRIEURES À CASSETTE	44
Partie 1 : Panneau à cassette compact 2x2 PB-700IB	44
Partie 2 : Panneau standard à cassette large 3x3 PB-950KB	45
Partie 3 : Panneau à cassette large 3x3 PB-950MB avec œil intelligent	45
COMMANDES ET ACCESSOIRES	46
Partie 1 : Télécommande	46
Partie 2 : Commandes câblées	46
Partie 3 : Adaptateur Wi-Fi QAWF01A	47
Partie 4 : Trousse d'interface WK-B	47
GARANTIE LIMITÉE	49

DIMENSIONS DE L'UNITÉ EXTÉRIURE


2U18MS2VHB



3U24MS2VHB




4U36MS2VHB




DIMENSIONS DE L'UNITÉ MURALE


AW07LC2VHB / AW09LC2VHB / AW12LC2VHB



AW24LP2VHA




AW18LC2VHB




DIMENSIONS DE L'UNITÉ À CONDUITS


AD07SL2VHB / AD09SL2VHB / AD12SL2VHB



AM24LP2VHA




AD18SL2VHB






DIMENSIONS DE L'UNITÉ À CASSETTE


AB09SC2VHA / AB12SC2VHA / AB18SC2VHA






More than 59 (1500) to wall on all sides



AL24LP2VHA






More than 59 (1500) to wall on all sides




DÉGAGEMENTS DU SYSTÈME

DÉGAGEMENTS MINIMAUX (L'aspect peut varier)

Cette illustration est pour référence seulement. L'aspect de votre produit peut être différent. Lisez votre manuel avant l'installation. Expliquez le fonctionnement de l'appareil à l'utilisateur selon ce manuel.



(1) installation à l'unité (unité: in. (mm.))



SYSTÈME

Partie 1 : Généralités

- A. Le climatiseur/thermopompe FlexFit Multi de Haier doit être un système de type « mini-split » à capacité variable composé d'une seule unité extérieure et de quatre unités intérieures au maximum.
- B. Le climatiseur/thermopompe FlexFit Multi doit être compatible avec n'importe quelle unité intérieure FlexFit. Consultez le tableau des combinaisons pour connaître les types de capacité intérieure avec un système extérieur.

1.2 Toxicité

- A. La thermopompe doit adhérer à la directive RoHS et figurer dans son registre.

Partie 2 : Plage de fonctionnement et rendement

2.1 Plage de fonctionnement

- A. L'unité de thermopompe doit fournir un refroidissement dans une plage de température ambiante entre 0 °~-115 °F (-18 °C~46 °C)
- B. La thermopompe doit fonctionner normalement avec des tensions entre 187~253 V.

2.2 Rendement

Le rendement du système doit se situer dans le créneau de fonctionnement présenté dans le tableau suivant.

- A. Le rendement de climatisation doit être vérifié selon les normes AHRI 210/240 pour des températures intérieures de 80 °F ts / 67 °F tm (27°/19 °C) et des températures extérieures de 95 °F ts / 75 °F tm (35°/24 °C).
- B. Le rendement de chauffage doit être vérifié selon les normes AHRI 210/240 pour des températures intérieures de 70°F ts / 60 °F tm (21°/16°C) et des températures extérieures de 47 °F ts / 43 °F tm (8°/6 °C).

SYSTÈME

Combinaisons 2U18MS2VHB					Sans conduit		À conduit		Pourcentage de capacité du système				
	Unité B	Unité A			Capacité totale de refroidissement (BTU)	Capacité totale de chauffage (BTU)	Capacité totale de refroidissement (BTU)	Capacité totale de chauffage (BTU)	Unité B	Unité A			
Deux zones	7	7			16,400	18,600	15,900	17,900	50	50			
	7	9			16,500	18,800	16,100	18,200	43	57			
	7	12			16,900	19,000	16,500	18,400	33	67			
	9	9			17,060	19,110	16,600	18,500	50	50			
	9	12			17,200	19,400	16,800	18,800	43	57			
	12	12			17,400	19,800	16,900	19,200	50	50			
Combinaisons 3U24MS2VHB					Sans conduit		À conduit		Pourcentage de capacité du système				
	Unité C	Unité B	Unité A		Capacité totale de refroidissement (BTU)	Capacité totale de chauffage (BTU)	Capacité totale de refroidissement (BTU)	Capacité totale de chauffage (BTU)	Unité C	Unité B	Unité A		
Deux zones	7	7	—		15,800	19,000	13,900	18,100	50	50	—		
	7	9	—		17,300	19,500	15,200	18,900	43	57	—		
	7	12	—		19,100	19,800	17,200	19,700	33	67	—		
	9	9	—		18,300	20,900	16,400	20,100	50	50	—		
	9	12	—		22,100	22,000	20,100	21,000	43	57	—		
	12	12	—		22,300	23,500	20,500	21,000	50	50	—		
	7	18	—		22,500	23,900	20,500	21,500	28	72	—		
	9	18	—		22,800	24,400	20,800	21,600	33	67	—		
	12	18	—		23,000	25,000	21,000	22,000	40	60	—		
		7	7	7		22,000	23,500	20,000	21,000	33	33	33	
Three Zone	7	7	9		23,600	25,000	21,600	22,400	30	30	40		
	7	7	12		24,500	26,000	22,500	23,000	26	26	48		
	7	9	9		24,400	25,200	22,400	23,200	28	36	36		
	7	9	12		24,600	27,800	22,600	24,000	25	32	43		
	9	9	9		24,700	28,900	22,700	24,700	33	33	33		
	9	9	12		24,800	29,400	22,600	25,200	30	30	40		
	7	12	12		24,900	29,600	22,800	25,400	22	39	39		
	7	7	18		25,000	30,000	23,000	25,500	22	22	56		
	9	12	12		25,000	30,000	23,000	25,500	28	36	36		
	Combinaisons 4U36MS2VHB					Sans conduit		À conduit		Pourcentage de capacité du système			
		Unité D	Unité C	Unité B	Unité A	Capacité totale de refroidissement (BTU)	Capacité totale de chauffage (BTU)	Capacité totale de refroidissement (BTU)	Capacité totale de chauffage (BTU)	Unité D	Unité C	Unité B	Unité A
	Deux zones	24	7	—	—	31,200	32,300	30,900	32,100	78	22	—	—
		18	9	—	—	28,900	30,100	28,600	30,000	72	28	—	—
24		9	—	—	30,500	31,600	29,700	31,400	73	27	—	—	
18		12	—	—	30,100	31,200	29,800	31,000	60	40	—	—	
24		12	—	—	31,500	32,500	32,200	32,300	67	33	—	—	
18		18	—	—	31,400	32,400	31,100	32,200	50	50	—	—	
18		24	—	—	31,300	32,400	31,600	32,200	43	57	—	—	
24		24	—	—	31,900	33,100	31,600	33,000	50	50	—	—	
Three Zone	18	7	7	—	32,000	33,100	31,700	33,000	56	22	22	—	
	24	7	9	—	32,800	33,900	32,500	33,700	60	18	12	—	
	7	7	12	—	27,800	28,900	27,500	28,700	27	27	46	—	
	12	9	7	—	28,600	29,700	28,300	29,400	43	32	25	—	
	18	9	7	—	32,100	33,300	31,800	33,100	53	26	21	—	
	24	7	7	—	32,200	33,300	31,900	33,100	60	22	18	—	
	12	12	7	—	31,500	32,600	31,300	32,400	39	39	22	—	
	18	12	7	—	31,600	32,700	31,300	32,500	48	32	20	—	
	24	12	7	—	32,300	33,500	32,100	33,300	56	28	16	—	
	9	9	9	—	28,100	29,200	27,800	29,000	33	33	33	—	
	12	9	9	—	28,700	29,800	28,500	29,700	40	30	30	—	
	18	9	9	—	32,200	33,300	31,800	33,100	50	25	25	—	
	24	9	9	—	32,300	33,400	32,100	33,200	76	12	12	—	
	12	12	9	—	31,600	32,700	31,300	32,500	36	36	28	—	
	18	12	9	—	31,700	32,800	31,500	32,600	46	33	21	—	
	24	12	9	—	32,400	33,500	32,200	33,300	53	26	21	—	
	12	12	12	—	31,500	32,600	31,200	32,400	33	33	33	—	
	18	12	12	—	32,200	33,300	31,900	33,100	42	29	29	—	
	24	12	12	—	33,000	34,100	32,800	34,100	50	25	25	—	
	quatre zone	18	18	12	—	33,100	34,200	32,800	34,200	37	37	26	—
7		7	7	7	28,500	29,600	28,200	29,400	25	25	25	25	
9		7	7	7	28,800	29,900	28,500	29,700	30	23	23	23	
12		7	7	7	31,400	32,500	31,200	32,300	36	21	21	21	
18		7	7	7	31,700	32,800	31,300	32,600	46	18	18	18	
24		7	7	7	33,200	34,300	32,800	34,100	53	15	15	15	
9		9	7	7	31,600	32,700	31,300	32,500	28	28	27	27	
12		9	7	7	31,700	32,800	31,400	32,600	34	25	20	20	
18		9	7	7	33,000	34,100	32,700	34,000	43	21	18	18	
24		9	7	7	33,400	34,600	33,100	34,400	51	21	14	14	
12		12	7	7	31,500	32,600	31,300	32,400	31	31	19	19	
18		12	7	7	33,400	34,600	33,200	34,600	40	28	16	16	
9		9	9	7	31,500	32,600	32,200	32,400	27	27	27	19	
12		9	9	7	31,800	32,900	31,500	32,700	32	25	25	18	
18		9	9	7	33,300	34,400	33,100	34,200	42	21	21	16	
12		12	9	7	31,900	33,000	31,600	32,800	30	30	22	18	
12		12	12	7	33,300	34,400	31,100	34,200	28	28	28	16	
9		9	9	9	31,600	32,700	31,300	32,500	25	25	25	25	
12		9	9	9	32,100	33,200	31,800	33,100	30	23	23	23	
12		12	9	9	31,300	32,400	31,500	32,300	37	37	13	13	
18		12	9	9	33,400	34,500	31,100	34,300	37	25	19	19	
12		12	12	9	33,200	34,300	32,900	34,100	26	26	26	22	
12		12	12	12	33,400	35,200	33,100	35,100	25	25	25	25	

FRANÇAIS

SYSTÈME

Nom de modèle	Extérieur	2U18MS2VHB	3U24MS2VHB	4U36MS2VHB
Plage de fonctionnement	Cooling °F (°C)	14~115(-10~46)	14~115(-10~46)	14~115(-10~46)
	Heating °F (°C)	-4~75(-20~24)	-4~75(-20~24)	-4~75(-20~24)
Alimentation	Tension, Cycle, Phase V/Hz/ -	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
	Calibre des fils entre D.I. et D.E.	14/4 AWG Stranded	14/4 AWG Stranded	14/4 AWG Stranded
	Calibre fusible max. A	25	25	30
	Intensité circuit min. A	15	18	23
Refroidissement sans conduit	Capacité nominale Btu/h	17,400	22,600	34,000
	Plage de capacité Btu/h	4,400-19,400	5,000-24,500	5,000-36,000
	Puissance nominale consommée W	1,650	2,250	3,770
	SEER	16.0	18.0	18.0
	EER	10.5	10.0	9.0
Refroidissement à conduit	Capacité nominale Btu/h	15,000	21,000	31,000
	Plage de capacité Btu/h	4,400-19,400	5,000-23,000	5,000-34,000
	Puissance nominale consommée W	1,760	2,416	3,590
	SEER	16.0	16.0	16.0
	EER	8.5	8.5	8.5
Chauffage sans conduit	Capacité nominale de chauffage 47 °F Btu/h	19,200	23,000	34,600
	Plage de capacité de chauffage Btu/h	6,100-22,100	6,100-25,500	6,100-36,500
	Puissance nominale consommée W	1,570	1,700	2,650
	HSPF	9.0	10.0	10.0
	Capacité nominale de chauffage 17°F Btu/hr	13,000	15,000	22,000
Chauffage à conduit	Capacité nominale de chauffage 47 °F Btu/h	18,000	22,000	33,000
	Plage de capacité de chauffage Btu/h	6,100-22,100	6,100-25,000	6,100-35,000
	Puissance nominale consommée W	1,700	2,100	3,000
	HSPF	8.5	8.5	9.0
	Capacité nominale de chauffage 17°F Btu/hr	10,000	14,000	21,000
Unité extérieure	Type compresseur	DC Interfer Driven Rotary		
	Régime (tr/min) du ventilateur extérieur	300 ~ 900	300 ~ 900	300 ~ 900
	Niveau de bruit extérieur dB	53	54	56
	Dimension : Hauteur int. (mm)	27 1/16(688)	28 3/4(730)	33 1/16(840)
	Dimension : Largeur int. (mm)	31 7/8(810)	33 7/8(860)	37 5/16(948)
	Dimension : Profondeur int. (mm)	11 5/16(288)	12 1/8(308)	13 3/8(340)
	Poids (exp./net) - lb (kg)	102.5/95.9(46.5/43.5)	123.4/116.8(56/53)	191.8/167.5(87/76)
	Quantité d'unités intérieures raccordables	2	2 or 3	2, 3 or 4
Conduites de réfrigérant	Raccords	Flare	Flare	Flare
	Diam. ext. liquide int.	1/4 1/4	1/4 1/4	1/4 1/4
	Diam. ext. aspiration int.	3/8 3/8	3/8 3/8 3/8	3/8 3/8 3/8 1/2
	Charge d'usine oz	49.5	67.0	113.0
	Longueur max. de conduite pi/m	100/30	200/60	230/70
	Hauteur max. pi/m	50/15	50/15	50/15
	Longueur max. de conduite (chaque unité intérieure individuelle) pi/m	65/25	82/25	82/25

SYSTÈME

Unités intérieures murales hautes

	AW07LC2VHB	AW09LC2VHB	AW12LC2VHB	AW18LC2VHB	AW24LP2VHA
Capacité nominale de refroidissement Btu/h	7,000	9,000	12,000	18,000	22,000
Capacité nominale de chauffage Btu/h	8,000	10,000	13,000	19,000	24,000
l' voltage, Cycle, Phase V/Hz/-	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Circulation d'air CFM (Turbo/H/M/L/ Quiet)	410/350/295/235/205	410/350/295/235/205	440/380/320/265/215	636/530/483/430/383	710/650/560/440/410
Son Intérieur dB (Turbo/H/M/L/ Quiet)	43/38/33/26/22	43/38/33/26/22	44/39/34/27/23	48/45/40/35/30	49/47/42/36/34
Dimension: H x L x P po (mm)	11 x 33 5/8 x 8 1/16 (280 x 855 x 204)			12 3/4 x 39 1/4 x 9 1/4 (332 x 997 x 235)	13 1/4 x 43 7/8 x 9 9/16 (336 x 1115 x 243)
Poids (exp./net) - lb (kg)	26.8/22(12.2/10)			35.3/28.6 (16/13)	45.4/37.5 (20.6/17)
Diam. ext. liquide int. / Diam. ext. aspiration int.	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	3/8 5/8

Unités intérieures à conduit

	AD07SL2VHB	AD09SL2VHB	AD12SL2VHB	AD18SL2VHB	AM24LP2VHA
Capacité nominale de refroidissement Btu/h	7,000	9,000	12,000	18,000	24,000
Capacité nominale de chauffage Btu/h	8,000	10,000	13,000	19,000	27,000
l' voltage, Cycle, Phase V/Hz/-	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Circulation d'air CFM (Turbo/H/M/L/ Quiet)	353/312/270/230/188	353/312/270/230/188	400/353/282/247/218	540/500/447/365/306	845/670/530/470
Pression statique ext. max., pouces de colonne d'eau (Pa)	0.16 (40)	0.16 (40)	0.16 (40)	0.16 (40)	0.6 (150)
Son Intérieur dB (Turbo/H/M/L/ Quiet)	35/33/29/26/21	35/33/29/26/22	38/35/29/26/23	31/29/23/29/25	38/35/32/29
Dimension: HxWxD in (mm)	7 5/16 x 33 7/16 x 16 9/16(185x850x420)			7 5/16 x 46 1/16 x 16 9/16 (185x1170x420)	9 7/8 x 37 5/8 x 25 3/4 (250x957x655)
Poids (exp./net) - lb (kg)	47.2/36.8 (21.4/16.7)	47.2/36.8 (21.4/16.7)	47.2/36.8 (21.4/16.7)	61.8/48.5(28/22)	68.8/81.1 (31.2/36.8)
Diam. ext. liquide int. / Diam. ext. aspiration int.	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	3/8 5/8
Drainpipe taille O.D. in	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Pompe à Condensat	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Rehaus. max. drain po (mm)	27 9/16 (700)	27 9/16 (700)	27 9/16 (700)	27 9/16 (700)	27 9/16 (700)

Unités intérieures à cassette

	AB09SC2VHA	AB12SC2VHA	AB18SC2VHA	AL24LP2VHA
Capacité nominale de refroidissement Btu/h	9,000	12,000	18,000	24,200
Capacité nominale de chauffage Btu/h	10,000	13,000	19,000	27,300
l' voltage, Cycle, Phase V/Hz/-	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Circulation d'air CFM (Turbo/H/M/L/ Quiet)	410/365/305/265/205	410/365/305/265/205	470/410/365/295/252	740/630/480/400
Son Intérieur dB (Turbo/H/M/L/ Quiet)	42/40/36/32/25	42/40/36/32/25	45/42/40/36/32	38/35/32/29
Grille Modèle	PB-700IB	PB-700IB	PB-700IB	PB-950KB
Chassis Dimension: H x L x P po (mm)	10 1/4 x 22 7/16 x 2 3/8 (260 x 570 x 570)			9 5/8 x 33 1/8 x 33 1/8 (246 x 840 x 840)
Dim. grille : H x L x P po (mm)	2 3/8 x 27 9/16 x 27 9/16 (60 x 700 x 700)			2 x 3 1/8 x 3 1/8 (50 x 950 x 950)
Poids (exp./net) - lb (kg)	46.3/37.5 (21/17)			68.4/79.4 (31/36)
Diam. ext. liquide int. / Diam. ext. aspiration int.	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	3/8 5/8
Drainpipe Size O.D. in	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1
Pompe à Condensat	Standard	Standard	Standard	Standard
Rehaus. max. drain po (mm)	27 9/16 (700)	27 9/16 (700)	27 9/16 (700)	47 1/4(1200)

Partie 3 : Exigences d'installation

3.1 Tuyauterie

- A. Les tuyaux de réfrigérant qui raccordent les unités intérieure et extérieure doivent être fournis par l'installateur.
- B. La tuyauterie doit être en cuivre recuit de type ACR satisfaisant les normes ASTM B280.
- C. La tuyauterie qui raccorde les unités intérieure et extérieure doit être continue dans toutes les situations possibles.
- D. Les extrémités de la tuyauterie doivent être fraisées à l'intérieur et l'extérieur, et évasées à l'aide d'un outil à évaser de 45° homologué pour le réfrigérant R-410A.
- E. Les raccords des unités intérieure et extérieure doivent être réalisées avec des raccords coniques fournis avec les unités.
- F. Les écrous à embase doivent être posés sur les unités intérieure et extérieure à l'aide d'une clé dynamométrique et d'une clé d'appoint

Dia. tuyau	Couple	A (po)	Évasement
1/4	12 lb/ft 16.3 Nm	0.327-0.343	
3/8	27 lb/ft 36.6 Nm	0.472-0.488	
1/2	40 lb/ft 54.2 Nm	0.488-0.654	
5/8	50 lb/ft 67.8 Nm	0.732-0.748	
3/4	80 lb/ft 108.5 Nm	0.902-0.917	

- G. Chaque tuyau doit être isolé à l'aide d'un isolant de mousse à cellules fermées d'un minimum de 1/2 po (12,7 mm), résistant aux UV et conforme à la norme ASTM E84 25/50 relative à la propagation des flammes/dégagement de fumée.
- H. La tuyauterie entre l'intérieur et l'extérieur ne doit pas excéder la longueur maximale et la différence de hauteur maximale. Voyez le tableau ci-dessous.

Modèles de système	Liquide	Vapeur	Longueur min.	Longueur max.	Différence hauteur max.
2U18MS2VHB	6ft (1.8m)	65ft (20m)	100ft (30m)	50ft (15m)	50 ft (15.25)
3U24MS2VHB	6ft (1.8m)	82ft (25m)	200ft (60m)	50ft (15m)	50 ft (15.25)
4U36MS2VHB	6ft (1.8m)	82ft (25m)	230ft (70m)	50ft (15m)	50 ft (15.25)

Partie 4 : Exigences électriques

4.1 Alimentation électrique

- A. L'alimentation électrique doit être de 208/230 volts CA, monophasée, 60 hertz. La tension fournie à l'extérieur doit se situer entre 187 et 254 volts.
- B. L'alimentation électrique doit être installée en conformité avec les normes NEC.

4.2 Connexion du câble à l'intérieur

- A. La connexion entre l'(es)unité(s) intérieur(s) doit s'effectuer à l'aide d'un câble torsadé en cuivre de calibre 14 AWG à 4 conducteurs.
- B. Le câble de connexion doit être continu, sans coupure, sauf si le code local exige un interrupteur d'alimentation à proximité de l'unité intérieure. Voyez la section 3.1 pour les prescriptions relatives à l'électricité intérieure.

UNITÉ EXTÉRIEURE

Partie 1 : Généralités

1.1 Unité Extérieure

A. L'unité extérieure Arctic de Haier doit comporter un condenseur à serpentin avec toutes les commandes précâblées nécessaires à un fonctionnement en douceur.

1.2 Garantie

A. L'unité extérieure doit être couverte par la garantie du fabricant sur les pièces. Voyez l'annexe pour des détails sur la garantie complète.

1.3 Pression sonore nominale

Modèle	Pression sonore nominale - dB (A)
2U18MS2VHB	53
3U24MS2VHB	54
4U36MS2VHB	56

Partie 2 : Installation

2.1 Condensat

A. L'installateur doit satisfaire le code du bâtiment local pour la gestion de l'eau de condensation produite par l'unité extérieure.

2.2 Dégagements

A. L'installateur doit respecter les dégagements indiqués dans le manuel d'instructions relatif à l'installation.

Partie 3 : Composants

3.1 Serpentin

A. Le serpentin extérieur doit comporter un enduit hydrophile bleu sur ses ailettes en aluminium et une tubulure en cuivre rainurée à l'intérieur afin d'augmenter la surface de l'échange de chaleur de 25 % pour accroître l'efficacité et écourter le cycle de dégivrage (en. 29 %).

B. Les serpentins doivent être soumis à un test de pression en usine dans une plage de 600 à 650 PSA suivant la méthode de détection de fuite à l'hélium pour garantir un système étanche.

C. L'unité extérieure doit être chargée à l'usine avec du réfrigérant R-410A en proportion de la tuyauterie de réfrigérant.

3.2 Moteur de ventilateur

A. Le moteur du ventilateur extérieur doit être de type sans balais, à vitesse variable et de courant continu (CC).

B. Le moteur du ventilateur doit être moulé avec une résine traitée thermiquement.

C. Le moteur du ventilateur doit comporter des paliers SRC à lubrification permanente.

3.3 Hélice de ventilateur

A. L'hélice du ventilateur extérieur doit être fabriquée d'une résine plastique homologuée UL relativement à la résistance aux flammes.

B. L'hélice du ventilateur doit être équilibrée à l'usine pour réduire la vibration de l'appareil.

3.4 Compresseur

A. Le compresseur doit être de type rotatif CC, contrôlé par onduleur A-PAM pour un fonctionnement stable en basse ou haute fréquence.

B. Le compresseur doit être à vitesse et capacité variables.

C. Le compresseur doit être doté d'un dispositif interne de protection contre la surcharge.

D. Le compresseur doit comporter une huile pour réfrigérant PVE (FV50S) afin d'améliorer la résistance à l'usure et à l'obstruction de la tubulure capillaire, sans hydrolyse comparé à l'huile POE.

3.5 Robinet inverseur à 4 voies

A. L'unité extérieure doit contenir un robinet inverseur à 4 voies (4WV) pour faire passer le mode du système de climatisation à chauffage.

3.6 Détendeur électronique

A. La circulation de réfrigérant doit être régulée par un détendeur électronique (ang. EEV).

B. La commande extérieure doit contrôler la circulation de réfrigérant à travers le détendeur électronique à l'aide d'une bobine à impulsions.

C. Le détendeur électronique (ang. EEV) doit maintenir une cible de 10 °F (5,5 °C) de surchauffe.

3.7 Plateau de base

A. Le plateau de base doit être fabriqué en acier galvanisé à chaud de qualité commerciale DC51/DC52 avec revêtement.

B. L'unité extérieure doit être livrée avec un adaptateur d'orifice de drainage dimensionné pour une tubulure de 1/2 pouce pour pouvoir gérer les écoulements de condensat.

UNITÉ EXTÉRIEURE

Partie 3 : Composants (suite)

3.9 Tuyauterie en cuivre

- A. Toute la tuyauterie de raccordement intérieure doit satisfaire la norme ASTM B280 relative à la tolérance de tuyauterie.

3.10 Matière de la carrosserie extérieure

- A. La carrosserie extérieure doit être fabriquée en acier galvanisé à chaud de nuance commerciale DC51/DC52 avec enduit.

3.11 Dégivrage

- A. L'unité extérieure doit comporter un système de dégivrage par inversion de cycle (gaz chaud) afin de maximiser le fonctionnement de la thermopompe et minimiser la consommation d'énergie.

3.12 Bouteille tampon

- A. La bouteille tampon doit être raccordée à la conduite de retour du compresseur afin d'empêcher le réfrigérant liquide de pénétrer dans le compresseur pendant le fonctionnement.

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE

Partie 1 : Généralités

1.1 Description

- A. La section intérieure murale complète le système une fois raccordée à l'unité extérieure, la tuyauterie et le câblage correspondants.

1.2 Garantie

- A. L'unité intérieure murale doit être couverte par la garantie du fabricant sur les pièces. Voyez l'annexe pour des détails sur la garantie complète.

1.3 Pression sonore nominale

type d'unité	Modèle	Pression sonore nominale de la soufflante dB(A) (Turbo/ Haute/Moyenne/Basse/Silencieux)
FlexFit Wall Mount	AW07LC2VHB	43/38/33/26/22
FlexFit Wall Mount	AW09LC2VHB	43/38/33/26/22
FlexFit Wall Mount	AW12LC2VHB	44/39/34/27/23
FlexFit Wall Mount	AW18LC2VHB	48/45/40/35/30
FlexFit Wall Mount	AW24LP2VHA	38/35/32/29/--

Partie 2 : Exigences d'installation

2.1 Condensat

- A. L'unité intérieure murale doit être livrée avec un tuyau à condensat en polyéthylène isolé (5/8 po D. I.) attaché à l'usine.
- B. L'unité intérieure murale doit être livrée avec un tuyau d'évacuation annelé de 6,5 pi (2 m) qui se raccorde au tuyau à condensat isolé.
- C. L'évacuation de l'unité intérieure murale doit se faire par gravité.

2.2 Dégagements

- A. L'installateur doit respecter les dégagements minimaux indiqués dans le manuel d'installation lors de l'installation de l'unité intérieure.

2.3 Montage

- A. L'unité intérieure murale doit être livrée avec un support mural en métal galvanisé.
- B. Le support mural doit comporter plusieurs points d'ancrage afin d'offrir à l'installateur plusieurs options pour fixer solidement l'unité murale intérieure sur le mur.
- C. La ferronnerie de montage achetée localement doit supporter adéquatement l'unité intérieure.

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE

Partie 3 : Exigences électriques

3.1 Disjoncteur

A. Le câble de connexion doit être continu, sans coupure, sauf si le code local exige un interrupteur d'alimentation à proximité de l'unité intérieure.

Modèle	Puiss. moteur vent. (HP)
AW07LC2VHB	0.054
AW09LC2VHB	0.054
AW12LC2VHB	0.054
AW18LC2VHB	0.054
AW24LP2VHA	0.054

B. Si un disjoncteur est requis par le code local, il doit être de type unidirectionnel tripolaire.

Partie 4 : Composants

4.1 Serpentin

A. Le serpentin intérieur doit comporter un enduit hydrophile bleu sur ses ailettes en aluminium et une tubulure en cuivre rainurée à l'intérieur afin d'augmenter la surface de l'échange de chaleur de 25 %.

B. La tuyauterie en cuivre doit comporter des micro-rainures intérieures afin d'augmenter l'efficacité de transfert de chaleur.

C. Le serpentin doit être soumis à un test de pression à 600~650 PSI au moyen d'une détection à l'hélium.

D. Le serpentin doit être chargé avec de l'azote sec afin d'être livré à une pression domestique de 70~100 PSI.

4.2 Moteur de ventilateur

A. Le moteur de ventilateur extérieur doit être étanche, enrobé de résine et de courant continu (CC).

B. Le moteur du ventilateur doit comporter des paliers à lubrification permanente.

C. Les modèles AW07LC2VHB, AW09LC2VHB et AW12LC2VHB doivent comporter un moteur de ventilateur et une soufflante optimisés pour permettre jusqu'à 40 pieds (12,2 m) de circulation d'air.

D. Le modèle AW18LC2VHB et AW24LP2VHA doit comporter un moteur de ventilateur et une soufflante optimisés pour permettre jusqu'à 60 pieds (18,3 m) de circulation d'air.

4.3 Hélice de ventilateur

A. L'hélice de ventilateur doit être de type tangentiel et résister à la corrosion.

B. Le ventilateur doit comporter un diamètre et une surface optimisés pour générer une circulation d'air uniforme et silencieuse.

4.4 Tuyauterie en cuivre

A. Le serpentin doit être raccordé à un tuyau annelé en cuivre isolé.

B. Les extrémités du tuyau doivent comporter des raccords évasés femelles.

4.5. Événements à lames

A. L'air fourni doit être distribué par des événements verticaux et horizontaux motorisés.

B. Les événements à lames doivent présenter un grand angle de fonctionnement pour les mouvements d'air horizontaux (120°) et verticaux (90° de haut en bas) afin de procurer un confort ambiant dans chaque coin.

4.6 Afficheur

A. L'unité intérieure murale doit comporter un afficheur de température rétroéclairé de 4,5 x 1,1 po (11,4 x 2,8 cm) capable d'afficher les températures ambiante et de réglage.

B. L'afficheur doit aussi comporter des icônes de couleur représentant le mode du réglage.

C. L'afficheur doit pouvoir s'éteindre au moyen d'une télécommande.

4.7 Wi-Fi

A. L'unité intérieure murale doit pouvoir se connecter au réseau Wi-Fi à l'aide d'un adaptateur.

4.8 Filtre

A. L'unité intérieure murale doit comporter des filtres à air amovibles.

B. Les filtres à air doivent être lavables et réutilisables.

4.9 Commande

A. L'unité intérieure murale doit être livrée avec une télécommande infrarouge manuelle (YR-HG).

B. L'unité intérieure murale doit être compatible avec les commandes câblées YR-E17, YR-E16B et QACT17A. L'adaptateur WK-B doit être utilisé avec l'unité intérieure lorsque connecté à une commande câblée.

4.10 Bras d'accès

A. L'unité intérieure murale doit comporter un bras intégré qui se déploie et agit comme une béquille facilitant l'accès à l'arrière de l'unité lors d'une réparation.

UNITÉS INTÉRIEURES À CONDUITS

Partie 1 : Généralités

1.1 Description

A. L'unité intérieure à conduits complète le système une fois raccordée à l'unité extérieure, et à la tuyauterie et le câblage correspondants achetés localement.

1,2 Garantie

A. L'unité intérieure à conduits doit être couverte par la garantie sur les pièces du fabricant. Voyez l'annexe pour des détails sur la garantie complète.

1.3 Pression sonore nominale

Modèle	Pression sonore nominale de la soufflante dB(A) (Turbo/ Haute/Moyenne/Basse/Silencieux)
AD07SL2VHB	35/33/29/26/21
AD09SL2VHB	35/33/29/26/22
AD12SL2VHB	38/35/29/26/23
AD18SL2VHB	31/29/23/29/25
AM24LP2VHA	38/35/32/29/--

Partie 2 : Exigences d'installation

2.1 Condensat

A. L'unité intérieure à conduits doit être livrée avec un adaptateur pour tube de vidange isolé, dimensionné pour tuyau PVC 3/4 po à une extrémité.

B. L'unité intérieure à conduits doit être dotée d'orifice de vidange par gravité sur les deux côtés de l'unité.

2.2 Dégagements

A. L'installateur doit respecter les dégagements minimaux indiqués dans le manuel d'installation lors de l'installation de l'unité intérieure.

2.3 Montage

A. L'unité intérieure à conduits doit être dotée de quatre (4) supports à suspension dimensionnés pour une tige de 3/8 po.

B. L'installateur doit utiliser une tige filetée 3/8 po pour suspendre l'unité intérieure à conduits depuis la structure du bâtiment.

C. L'installateur doit installer l'unité bien droite et de niveau dans toutes les directions.

Partie 3 : Exigences électriques

3.1 Disjoncteur

A. Le câble de connexion doit être continu, sans coupure, sauf si le code local exige un interrupteur d'alimentation à proximité de l'unité intérieure.

Modèle	Puiss. moteur vent. (HP)
AD07SL2VHB	0.066
AD09SL2VHB	0.066
AD12SL2VHB	0.085
AD18SL2VHB	0.114
AM24LP2VHA	0.362

B. Si un disjoncteur est requis par le code local, il doit être de type unidirectionnel tripolaire.

UNITÉS INTÉRIEURES À CONDUITS

Partie 4 : Composants

4.1 Serpentin

- A. Le serpentin doit être peint d'une couche hydrophile afin d'augmenter l'efficacité de la circulation d'air.
- B. La tuyauterie en cuivre doit comporter des micro-rainures intérieures afin d'augmenter l'efficacité de transfert de chaleur.
- C. Le serpentin doit être soumis à un test de pression à 600~650 PSI au moyen d'une détection à l'hélium.
- D. Le serpentin doit être chargé avec de l'azote sec afin d'être livré à une pression domestique de 70~100 PSI.

4.2 Moteur de ventilateur

- A. Le moteur du ventilateur à conduits doit être étanche, enrobé de résine et de courant continu (CC).
- B. Le moteur du ventilateur doit comporter des paliers à lubrification permanente.

4.3 Hélice de ventilateur

- A. L'hélice du ventilateur doit être de type centrifuge incorrodable.

4.4 Tuyauterie en cuivre

- A. Le serpentin doit être raccordé à une longueur de tube annelé en cuivre isolé.
- B. Les extrémités du tuyau doivent comporter des raccords évasés femelles.

4.5 Filtre

- A. L'unité intérieure à conduits doit comporter des filtres à air amovibles.
- B. Les filtres à air doivent être lavables et réutilisables.

4.6 Commande

- A. L'unité intérieure à conduits doit être livrée avec une commande à montage mural (YR-E17).
- B. L'unité intérieure à conduits doit être compatible avec les commandes câblées YR-E17, YR-E16B et QACT17A.

Partie 5: Panneaux d'admission et de retour d'air

5.1 Panneau d'admission d'air grillagé

- A. Les modèles AD07SL2VHB, AD09SL2VHB, AD12SL2VHB doivent être compatibles avec le panneau d'admission d'air PAD0890SA.
- B. L'air fourni par le panneau PAD0890SA doit être distribué par des événements verticaux et horizontaux motorisés.
- C. Le modèle AD18SL2VHB doit être compatible avec le panneau d'admission d'air PAD1210SA.
- D. L'air fourni par le panneau PAD1210SA doit être distribué par des événements verticaux et horizontaux motorisés.

5.2 Panneau de retour d'air

- A. Les modèles AD07SL2VHB, AD09SL2VHB, AD12SL2VHB doivent être compatibles avec le panneau de retour d'air PAD0890RA.
- B. Le panneau de retour d'air PAD0890SRA doit être doté d'un filtre à air amovible, lavable et réutilisable par le consommateur.
- C. Le modèle AD18SL2VHB doit être compatible avec le panneau de retour d'air PAD1210RA.
- D. Le panneau de retour d'air PAD1210RA doit être doté d'un filtre à air amovible, lavable et réutilisable par le consommateur.

UNITÉS INTÉRIEURES À CASSETTE

Partie 1 : Généralités

1.1 Description

A. L'unité intérieure à cassette complète le système une fois raccordée à l'unité extérieure, et à la tuyauterie et le câblage correspondants achetés localement.

1.2 Garantie

A. L'unité intérieure à cassette doit être couverte par la garantie sur les pièces du fabricant. Voyez l'annexe pour des détails sur la garantie complète.

1.3 Pression sonore nominale

Modèle	Pression sonore nominale de la soufflante dB(A) (Turbo/ Haute/Moyenne/Basse/Silencieux)
AB09SC2VHA	42/40/36/32/25
AB12SC2VHA	42/40/36/32/25
AB18SC2VHA	45/42/40/36/32
AL24LP2VHA	38/35/32/29/--
AL36LP2VHA	45/42/38/34/--
AL48LP2VHA	41/36/33/31/--

Partie 2 : Exigences d'installation

2.1 Condensat

A. L'unité intérieure à cassette doit être livrée avec un adaptateur pour tube de vidange isolé, dimensionné pour tuyau PVC 3/4 po à une extrémité.

B. L'unité intérieure à cassette doit être dotée d'un orifice de vidange par gravité.

2.2 Dégagements

A. L'installateur doit respecter les dégagements minimaux indiqués dans le manuel d'installation lors de l'installation de l'unité intérieure.

2.3 Montage

A. L'unité intérieure à cassette doit être dotée de quatre (4) supports à suspension dimensionnés pour une tige de 3/8 po.

B. L'installateur doit utiliser une tige filetée 3/8 po pour suspendre l'unité intérieure à cassette depuis la structure du bâtiment.

C. L'installateur doit installer l'unité bien droite et de niveau dans toutes les directions.

Partie 3 : Exigences électriques

3.1 Disjoncteur

A. Le câble de connexion doit être continu, sans coupure, sauf si le code local exige un interrupteur d'alimentation à proximité de l'unité intérieure.

Modèle	Puiss. moteur vent. (HP)
AB09SC2VHA	0.033
AB12SC2VHA	0.033
AB18SC2VHA	0.033
AL24LP2VHA	0.161

B. Si un disjoncteur est requis par le code local, il doit être de type unidirectionnel tripolaire.

UNITÉS INTÉRIEURES À CASSETTE

Partie 4 : Composants

4.1 Serpentin

- A. Le serpentin doit être peint d'une couche hydrophile afin d'augmenter l'efficacité de la circulation d'air.
- B. La tuyauterie en cuivre doit comporter des micro-rainures intérieures afin d'augmenter l'efficacité de transfert de chaleur.
- C. Le serpentin doit être soumis à un test de pression à 600~650 PSI au moyen d'une détection à l'hélium.
- D. Le serpentin doit être chargé avec de l'azote sec afin d'être livré à une pression domestique de 70~100 PSI.

4.2 Moteur de ventilateur

- A. Le moteur du ventilateur à cassette doit être étanche, enrobé de résine et de courant continu (CC).
- B. Le moteur du ventilateur doit comporter des paliers à lubrification permanente.

4.3 Hélice de ventilateur

- A. L'hélice du ventilateur doit être de type axiale inoxydable.

4.4 Tuyauterie en cuivre

- A. Le serpentin doit être raccordé à une longueur de tube annelé en cuivre isolé.
- B. Les extrémités du tuyau doivent comporter des raccords évasés femelles.

4.5 Panneau

- A. Un panneau doit être commandé séparément.
- B. La cassette doit être installée avec un retrait de 1 pouce au-delà de la surface du plafond afin que le panneau se pose correctement à égalité contre le plafond et que le joint d'étanchéité s'appuie hermétiquement contre la cassette.

4.6 Commande

- A. Les unités intérieures à cassette compactes dont le numéro de modèle débute par AB doivent être livrés avec une commande manuelle (YR-HG).
- B. Les unités intérieures à cassette larges dont le numéro de modèle débute par AL doivent être livrés avec une commande manuelle (YR-HBS01).
- C. L'unité intérieure à cassette doit être compatible avec les commandes câblées YR-E17, YR-E16B et QACT17A.

UNITÉS INTÉRIEURES À CASSETTE

Partie 1: Panneau à cassette compact 2x2 PB-700IB

1.1 Généralités

- A. Le panneau PB-700IB doit être commandé séparément au moment de commander l'unité intérieure à cassette.

1.2 Compatibilité

- A. Le panneau PB-700IB doit être compatible avec les unités intérieures à cassette compacte FlexFit AB09SC2VHA, AB12SC2VHA et AB18SC2VHA.

1.3 Installation

- A. La cassette doit être installée avec un retrait de 1 pouce au-delà de la surface du plafond afin que le panneau se pose correctement à égalité contre le plafond et que le joint d'étanchéité s'appuie hermétiquement contre la cassette.

1.4 Filtre

- A. L'unité intérieure à cassette doit comporter un filtre à air amovible.
- B. Les filtres à air doivent être lavables et réutilisables.

1.5 Contrôle de la circulation d'air

- A. Le modèle PB-700IB doit être doté d'évents verticaux et horizontaux sur tous les côtés afin de diriger la circulation d'air.

UNITÉS INTÉRIEURES À CASSETTE

Partie 2: Panneau standard à cassette large 3x3 PB-950KB

2.1 Généralités

A. Le panneau PB-950KB doit être commandé séparément au moment de commander l'unité intérieure à cassette.

2.2 Compatibilité

A. Le panneau PB-950KB doit être compatible avec les unités intérieures à cassette large FlexFit Pro AL24LP2VHA, AL36LP2VHA et AL48LP2VHA.

2.3 Installation

A. La cassette doit être installée avec un retrait de 1 pouce au-delà de la surface du plafond afin que le panneau se pose correctement à égalité contre le plafond et que le joint d'étanchéité s'appuie hermétiquement contre la cassette.

2.4 Filtre

A. L'unité intérieure à cassette doit comporter un filtre à air amovible.
B. Les filtres à air doivent être lavables et réutilisables.

2.5 Contrôle de la circulation d'air

A. Le modèle PB-950KB doit être doté d'évents horizontaux sur tous les côtés afin de diriger la circulation d'air.
B. Le modèle PB-950KB doit être doté d'une commande d'évents individuelle.

Partie 3: Panneau à cassette large 3x3 PB-950MB avec œil intelligent

3.1 Généralités

A. Le panneau PB-950MB doit être commandé séparément au moment de commander l'unité intérieure à cassette.

3.2 Compatibilité

A. Le panneau PB-950MB doit être compatible avec les unités intérieures à cassette large FlexFit Pro AL24LP2VHA, AL36LP2VHA et AL48LP2VHA.

3.3 Installation

A. La cassette doit être installée avec un retrait de 1 pouce au-delà de la surface du plafond afin que le panneau se pose correctement à égalité contre le plafond et que le joint d'étanchéité s'appuie hermétiquement contre la cassette.

3.4 Filtre

A. L'unité intérieure à cassette doit comporter un filtre à air amovible.
B. Les filtres à air doivent être lavables et réutilisables.

3.5 Contrôle de la circulation d'air

A. Le modèle PB-950MB doit être doté d'évents horizontaux sur tous les côtés afin de diriger la circulation d'air.
B. Le modèle PB-950MB doit être doté d'une commande d'évents individuelle.

3.6 Œil intelligent

A. Le modèle PB-950MB doit être doté d'un capteur de cartographie thermique.
B. Le capteur de cartographie thermique doit cartographier sur 24,5 pi (7,5 m) dans toutes les directions.
C. Le modèle PB-950MB doit placer les événements de façon à éviter les signatures thermiques lorsque réglé à « Evade » (éviter) lorsque la commande YR-HBS01 est utilisée.
D. Le modèle PB-950MB doit placer les événements de façon à suivre les signatures thermiques lorsque réglé à « Follow » (suivre) lorsque la commande YR-HBS01 est utilisée.

COMMANDES ET ACCESSOIRES

Partie 1 : Télécommande

1.1 Généralités

- A. La télécommande Haier (YR-HG) doit être compatible avec les unités intérieures murales et à cassette Haier.
- B. La télécommande (YR-HG) doit être livrée avec les unités intérieures murales et à cassette Haier.

1.2 Connexion

- A. La télécommande doit communiquer par infrarouge.

1.3 Compatibilité

- A. La télécommande doit être compatible avec toutes les unités intérieures murales et à cassette Haier.

1.4 Garantie

- A. La garantie doit aussi couvrir tous les vices de matière et de fabrication de l'accessoire durant une période de 1 an. Haier fournira, à sa seule discrétion, une commande neuve ou réusinée.

1.5 Caractéristiques

- A. La télécommande doit comporter les boutons de commande suivants : mise en marche, modes individuels (Chauffage, Climatisation, sec), température +/-, vitesse du ventilateur, réglage des événements vertical et horizontal.
- B. La télécommande doit être capable de régler une température précise à ± 1 °F ($\pm 0,5$ °C).
- C. La télécommande doit être rétroéclairée.
- D. La télécommande doit commander les événements horizontal et vertical.
- E. La télécommande doit comporter une fonction de sécurité-enfants.
- F. La télécommande doit pouvoir allumer ou éteindre l'afficheur de l'unité intérieure.
- G. La télécommande doit pouvoir afficher la température en Fahrenheit et Celsius.

Partie 2 : Commandes câblées

2.1 Généralités

- A. La commande câblée doit être à montage mural et commander l'unité intérieure.

2.2 Connexion

- A. La commande câblée doit se connecter à l'unité intérieure à l'aide du câble de 3 po (7,6 cm) fourni.
- B. Deux commandes câblées doivent pouvoir se connecter à une unité intérieure.
- C. Une commande câblée individuelle doit pouvoir se connecter à jusqu'à 16 unités intérieures de même modèle. Les unités connectées doivent fonctionner conjointement comme une zone individuelle.

2.3 Compatibilité

- A. La commande câblée doit être compatible avec toutes les unités intérieures Haier. La connexion à unité murale exige un adaptateur WK-B. Si plusieurs unités intérieures sont connectées à la commande, un adaptateur WK-B est requis pour chaque unité intérieure.

2.4 Garantie

- A. La garantie doit aussi couvrir tous les vices de matière et de fabrication de l'accessoire durant une période de 1 an. Haier fournira, à sa seule discrétion, une commande neuve ou réusinée.

2.5 Caractéristiques de la commande YR-E17

- A. La commande câblée doit commander les fonctions suivantes : mise sous tension, mode (chauffage, climatisation, sec), température +/-, vitesse du ventilateur.
- B. La commande câblée doit être capable de régler une température précise à ± 1 °F ($\pm 0,5$ °C).
- C. La commande câblée doit être rétroéclairée.
- D. La commande câblée doit commander les événements horizontal et vertical.
- E. La commande câblée doit comporter une fonction de sécurité-enfants.
- F. La commande doit pouvoir afficher la température en Fahrenheit et Celsius.
- G. La commande câblée doit pouvoir afficher la température ambiante intérieure.
- H. La commande câblée doit comporter un rappel de filtre propre.
- I. La commande câblée doit afficher les codes d'erreur.

2.6 Caractéristiques de la commande YR-E16B

- A. La commande doit comporter un afficheur en couleur.
- B. La commande câblée doit comporter les boutons de commande suivants : mise en marche, modes individuels (chauffage, climatisation, sec), température +/-, vitesse du ventilateur, réglage des événements vertical et horizontal.
- C. La commande câblée doit être capable de régler une température précise à ± 1 °F ($\pm 0,5$ °C).
- D. La commande câblée doit être rétroéclairée.
- E. La commande câblée doit commander les événements horizontal et vertical.
- F. La commande câblée doit comporter une fonction de sécurité-enfants.
- G. La commande doit pouvoir afficher la température en Fahrenheit et Celsius.
- H. La commande câblée doit pouvoir afficher la température ambiante intérieure.
- I. La commande câblée doit comporter un rappel de filtre propre.
- J. La commande câblée doit afficher les codes d'erreur.
- K. La commande câblée doit se programmer selon des réglages quotidiens ou hebdomadaires. Il peut s'agir de réglages de mode ou de température.

COMMANDES ET ACCESSOIRES

Partie 2 : Commande câblée (suite)

2.7 QACT17A Caractéristiques

- A. La commande câblée doit comporter de gros boutons physiques pour faciliter son utilisation.
- B. La commande câblée doit comporter les boutons suivants: mise sous tension, mode (chauffage, climatisation, déshumidification), vitesse du ventilateur, élévation et baisse de la température.
- C. La commande câblée doit être capable de régler une température précise à ± 1 °F ($\pm 0,5$ °C).
- D. La commande câblée doit être rétroéclairée.
- E. La commande câblée doit commander les événements horizontal et vertical.
- F. La commande câblée doit comporter une fonction de sécurité-enfants.
- G. La commande doit pouvoir afficher la température en Fahrenheit et Celsius.
- H. La commande câblée doit pouvoir afficher la température ambiante intérieure.
- I. La commande câblée doit comporter un rappel de filtre propre.
- J. La commande câblée doit afficher les codes d'erreur.
- K. La commande câblée doit comporter un récepteur infrarouge pouvant recevoir des commandes de la télécommande manuelle Haier.

Partie 3 : Adaptateur Wi-Fi QAWF01A

3.1 Généralités

- A. L'adaptateur Wi-Fi QAWF01A Wi-Fi doit se connecter à une application pour petits appareils portables permettant à l'utilisateur de régler le mode, la température et la vitesse du ventilateur de l'unité intérieure.

3.2 Connexion

- A. L'adaptateur Wi-Fi doit se connecter à l'unité intérieure murale via le port USB.
- B. L'adaptateur Wi-Fi doit comporter une application compatible iOS et Android.
- C. L'adaptateur Wi-Fi doit être jumelé au réseau 2,4 GHz existant.
- D. L'adaptateur Wi-Fi doit satisfaire la partie 15 des règlements de la FCC.

3.3 Compatibilité

- A. L'adaptateur doit être compatible avec toutes les unités intérieures murales Haier.

3.4 Garantie

- A. La garantie doit aussi couvrir tous les vices de matière et de fabrication de l'accessoire durant une période de 1 an. Haier fournira, à sa seule discrétion, un régulateur neuf ou réusiné.

3.5 Caractéristiques

- A. L'adaptateur Wi-Fi doit être compatible avec Google Home.
- B. L'adaptateur Wi-Fi doit être compatible avec Amazon Alexa.
- C. Le propriétaire doit pouvoir installer et configurer l'adaptateur Wi-Fi.

Partie 4 : Trousse d'interface WK-B

4.1 Généralités

- A. L'adaptateur WK-B doit être utilisé pour connecter une commande câblée à une unité intérieure murale.

4.2 Connexion

- A. L'adaptateur WK-B doit se connecter à l'unité intérieure à l'aide du câble trifilaire fourni.
- B. La commande câblée doit se connecter à l'adaptateur WK-B à l'aide du câble trifilaire fourni.

4.3 Compatibilité

- A. L'adaptateur WK-B doit être compatible avec toutes les unités intérieures murales bi-blocs ou multi-blocs Haier.
- B. L'adaptateur WK-B doit être compatible avec les commandes câblées YR-E17, YR-E16B et QACT17A.

4.4 Garantie

- A. La garantie doit aussi couvrir tous les vices de matière et de fabrication de l'accessoire durant une période de 1 an. Haier fournira, à sa seule discrétion, une commande neuve ou réusinée.

NOTES

GARANTIE LIMITÉE

Cette Garantie limitée standard est attribuée à l'Acheteur initial du Produit pour les modèles énumérés sous l'Annexe 1 (le « Produit ») :

Pour la période de	Haier remplacera
Garantie limitée de 5 ans sur les pièces	Cette garantie couvre tous les vices de matière et de fabrication des pièces mécaniques et électriques contenues dans le Produit (« Pièces défectueuses ») durant une période de cinq (5) ans à partir de la Date d'achat. Haier fournira des pièces neuves ou réusinées ou, à sa seule discrétion, un remplacement de l'ensemble ou d'une partie de l'appareil, à votre technicien-installateur en chauffage, ventilation et climatisation agréé. Cette garantie couvre aussi tous les vices de matière et de fabrication du contrôleur de l'appareil durant une période de 1 an. Le contrôleur à distance est couvert par une garantie sur accessoire de un (1) an. Le système sans conduite est couvert par la garantie standard. Haier fournira, à sa seule discrétion, un régulateur neuf ou réusiné.
Garantie de 7 ans sur le compresseur	Le compresseur contenu dans ce produit est garanti durant une période de sept (7) ans à partir de la Date d'achat. Haier fournira un compresseur neuf ou réusiné ou, à sa seule discrétion, un remplacement de l'ensemble ou d'une partie de l'appareil, à votre technicien-installateur en chauffage, ventilation et climatisation agréé.

QUELLE EST LA DATE D'ACHAT :

La « Date d'achat » est la date à laquelle l'installation d'origine a été complétée et toutes les procédures de mise en service du Produit ont été correctement exécutées et vérifiées d'après la facture de l'installateur. Si la date de l'installation ne peut pas être vérifiée, alors la Date d'achat tombera soixante (60) jours suivant la date de fabrication, telle que déterminée par le numéro de série du Produit. Vous devez conserver et être en mesure de fournir votre ticket de caisse d'origine de l'installateur comme preuve de la Date d'achat. Pour une nouvelle construction, la Date d'achat sera celle à laquelle le propriétaire a acquis sa résidence du constructeur.

QUI EST COUVERT :

Occupant(s) propriétaire(s) : Le « Propriétaire initial » de ce produit, c'est-à-dire le propriétaire initial (et son épouse ou époux) de la résidence où le Produit a été installé initialement. Sous réserve de la loi de l'État ou la province où le Produit a été installé, cette garantie n'est pas transférable aux propriétaires subséquents ni si le Produit a été déplacé dans une résidence différente après l'installation initiale. Occupant(s) non propriétaire(s) : Cette garantie couvre le Produit 1) installé dans a) un immeuble résidentiel unifamilial ou multifamilial d'occupant(s) non propriétaire(s), ou b) un immeuble commercial non industriel, (tels que immeubles de bureaux, établissements de vente au détail, hôtels/motels) où le Produit n'est pas exposé à une atmosphère corrosive ou à des niveaux élevés de particules (telles que suie, aérosols, vapeurs, graisse), et 2) si le Produit fait l'objet d'un entretien annuel par un technicien en chauffage, ventilation et climatisation agréé (preuve d'entretien annuel requise). Le « Propriétaire initial » de ce Produit, c'est-à-dire le propriétaire initial de l'immeuble où le Produit a été installé initialement. Pour une nouvelle construction, l'acheteur de l'immeuble du constructeur sera aussi considéré comme le Propriétaire initial. Cette garantie n'est pas transférable aux propriétaires subséquents ni si le Produit a été déplacé à un emplacement différent après l'installation initiale.

COMMENT OBTENIR UN SERVICE D'INSTALLATION OU DE RÉPARATION :

Communiquez avec votre technicien-installateur en chauffage, ventilation et climatisation agréé. Tous les services d'installation et de réparation doivent être réalisés par un technicien en chauffage, ventilation et climatisation agréé. L'omission de recourir à un technicien en chauffage, ventilation et climatisation agréé pour l'installation de ce Produit annule toute garantie sur ce Produit.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE

- Les dommages résultant d'une installation incorrecte.
- Les dommages survenus pendant l'expédition.
- Les vices qui ne sont pas attribuables à la fabrication (c.-à-d. matière et main-d'œuvre).
- Les dommages résultant d'un mauvais usage, d'un abus, d'un accident, d'une modification, d'un manque de soins appropriés et/ou d'un entretien régulier, ou d'un courant électrique incorrect.
- Les dommages résultant d'une inondation, d'un incendie, du vent, de la foudre, d'un accident ou de conditions similaires.
- Les dommages résultant d'une installation ou d'autres services réalisés par une personne qui n'est pas un technicien en chauffage, ventilation et climatisation agréé.
- La main-d'œuvre et les services connexes pour la réparation ou l'installation du Produit.
- Un Produit acheté auprès d'un revendeur en ligne.
- Les dommages résultant de l'exposition du Produit à une atmosphère qui comporte des substances corrosives ou des niveaux élevés de particules (telles que suie, aérosols, vapeurs, graisse).
- Un Produit vendu et/ou installé à l'extérieur des cinquante (50) États des États-Unis, du district de Columbia ou du Canada.
- Les piles du contrôleur et des autres accessoires fournis avec le Produit pour l'installation (p.ex. flexible en plastique).
- L'entretien normal tel que le nettoyage des serpentins et des filtres et la lubrification.
- Un Produit installé dans un immeuble occupé par de(s) non propriétaire(s) s'il n'a pas fait l'objet d'un entretien annuel par un technicien en chauffage, ventilation et climatisation agréé (preuve requise).

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LIMITÉE ENREGISTRÉE STANDARD DE 10 ANS

Tous les « Produits intérieurs et extérieurs » identifiés dans l'Annexe 1, enregistrés par l'installateur ou le Propriétaire initial dans un délai de soixante (60) jours à partir de la Date d'achat, recevront une Garantie limitée enregistrée standard qui sera identique à la Garantie de base standard, excepté que la période de la Garantie limitée sur les pièces et la Garantie limitée sur le compresseur sera de dix (10) ans. Tout Produit non enregistré dans un délai de soixante (60) jours à partir de la date d'achat sera assujéti à la Garantie de base standard. Certains États et provinces ne permettent pas que les périodes de la garantie soient assujétiées à l'enregistrement; dans ces États et provinces, ce sont les périodes plus longues de la Garantie limitée sur les pièces et la Garantie limitée sur le compresseur qui s'appliquent.

CETTE GARANTIE LIMITÉE SE SUBSTITUE À TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Le recours autorisé dans cette garantie est exclusif et il est accordé en remplacement de tout autre recours. Cette garantie ne couvre pas les dommages accessoires ou indirects. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages accessoires ou indirects, donc cette limitation peut ne pas s'appliquer à vous. Certaines États ou provinces ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite, donc cette limitation peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous accorde des droits particuliers et il peut exister d'autres droits qui varient selon l'État ou la province. Cette garantie couvre les appareils dans les cinquante (50) États des États-Unis, du district de Columbia ou du Canada Cette garantie est attribuée par GE Appliances a Haier company, Louisville, KY 40225.

ANNEXE 1


Le « produit » est défini comme étant les unités divisées sans conduits de la marque Haier. Le « Produit » comprend 2 sous-catégories de produits: «Produits d'intérieur et d'extérieur» et «Produits d'installation sélectionnés», définis plus en détail ci-après: «Produits d'intérieur et d'extérieur» peut également être identifié par les descriptions de numéro de modèle suivantes: 1U *, 2U *, 3U *, 4U *, AB *, AD *, AL *, AM *, AW *, AF *, MVA * MVH * «Produits d'installation choisis», identifiés par les descriptions de numéro de modèle suivantes: PB- * FQG - *, AH1- * , MS1- * et MS3- *

ÍNDICE


DIMENSIONES DE LA UNIDAD EXTERIOR	52
DIMENSIONES DE LA UNIDAD DE PARED	53
DIMENSIONES DE LA UNIDAD CON CONDUCTO	54
DIMENSIONES DE LA UNIDAD TIPO CASSETTE	55
ESPACIOS LIBRES DEL SISTEMA	56
SISTEMA	57
Parte 1: General	57
Parte 2: Rendimiento y Rango de Funcionamiento	57
Parte 3: Requisitos de Instalación	61
Parte 4: Requisitos Eléctricos	61
UNIDAD EXTERIOR	62
Parte 1: General	62
Parte 2: Instalación	62
Parte 3: Componentes	62
UNIDAD INTERIOR CON MONTAJE DE PARED	63
Parte 1: General	63
Parte 2: Requisitos de Instalación	63
Parte 3: Requisitos Eléctricos	64
Parte 3: Componentes	64
UNIDADES INTERIORES CON CONDUCTO	65
Parte 1: General	65
Parte 2: Requisitos de Instalación	65
Parte 3: Requisitos Eléctricos	65
Parte 3: Componentes	66
Parte 5: Paneles de Aire de Suministro y Retorno	66
UNIDADES INTERNAS TIPO CASSETTE	67
Parte 1: General	67
Parte 2: Requisitos de Instalación	67
Parte 3: Requisitos Eléctricos	67
Parte 3: Componentes	68
PANELES INTERIORES TIPO CASSETTE	68
Parte 1: Panel Tipo Cassette Compacto PB-700IB 2x2	68
Parte 2: Panel Estándar Tipo Cassette de Tamaño Grande PB-950KB 3x3	69
Parte 3: Panel Tipo Cassette Grande Con Ojo Inteligente PB-950MB 3x3	69
CONTROLES Y ACCESORIOS	70
Parte 1: Control Inalámbrico	70
Parte 2: Controladores Cableados	70
Parte 3: Adaptador WiFi QAWF01A	71
Parte 4: WK-B Kit de Interface	71
GARANTÍA LIMITADA	73

DIMENSIONES DE LA UNIDAD EXTERIOR


2U18MS2VHB



3U24MS2VHB




4U36MS2VHB




DIMENSIONES DE LA UNIDAD DE PARED


AW07LC2VHB / AW09LC2VHB / AW12LC2VHB



AW24LP2VHA




AW18LC2VHB




DIMENSIONES DE LA UNIDAD CON CONDUCTO


AD07SL2VHB / AD09SL2VHB / AD12SL2VHB



AM24LP2VHA




AD18SL2VHB






DIMENSIONES DE LA UNIDAD TIPO CASSETTE


AB09SC2VHA / AB12SC2VHA / AB18SC2VHA






More than 59 (1500) to wall on all sides



AL24LP2VHA




More than 59 (1500) to wall on all sides



ESPACIOS LIBRES DEL SISTEMA


DESPEJES MÍNIMOS (El aspecto puede variar)

Esta imagen sólo sirve como referencia. El aspecto de su producto podrá ser diferente. Lea el manual antes de realizar la instalación. Explique el funcionamiento de la unidad al usuario, de acuerdo con este manual.




- La distancia entre la unidad de interior y la puerta deberá ser superior a 6 pies.


Cassette



Conducto



(1) instalación de la unidad lateral (uníté: in. (mm.))



SISTEMA

Parte 1: General

1.1 Descripción

- A. El acondicionador de aire con bomba de calor Haier FlexFit es un sistema de tipo mini split con capacidad variable, compuesto por una sola unidad exterior y hasta cuatro unidades interiores.
- B. El acondicionador de aire con bomba de calor FlexFit Multi es compatible con cualquier unidad FlexFit interior. Consulte el cuadro de combinaciones para vincular los tipos de capacidades de interior con un sistema exterior.

1.2 Toxicidad

- A. El sistema con bomba de calor participa en el cumplimiento de RoHS y deberá figurar en el listado del directorio.

Parte 2: Rendimiento y Rango de Funcionamiento

2.1 Rango de Funcionamiento

- A. La unidad de la bomba de calor brindará un rango de temperatura de refrigeración de 0°~115°F (-18°C~46°C).
- B. La bomba de calor funcionará normalmente con voltajes de entre 187~253V.

2.2 Rendimiento

El sistema funcionará dentro de la ventana de funcionamiento especificada que se encuentra en la siguiente tabla.

- A. La calificación del rendimiento de refrigeración será verificada siguiendo los estándares de AHRI 210/240 de 80°F db/67°F wb (27°/19°C) para temperatura interior y 95°F db/75°F wb (35°/24°C) para temperatura exterior.
- B. La calificación del rendimiento de calefacción será verificada siguiendo los estándares de AHRI 210/240 de 70°F db/60°F wb (21°/16°C) para temperatura interior y 47°F db/43°F wb (8°/6°C) para temperatura exterior.

SISTEMA

Combinaciones 2U18MS2VHB					Non-Ducted		Ducted		Porcentaje de la Capacidad del Sistema				
					Capacidad de Refrigeración Total (BTU)	Capacidad de Calefacción Total (BTU)	Capacidad de Refrigeración Total (BTU)	Capacidad de Calefacción Total (BTU)	Unidad B	Unidad A			
	Unidad B	Unidad A											
Dos Zonas	7	7			16,400	18,600	15,900	17,900	50	50			
	7	9			16,500	18,800	16,100	18,200	43	57			
	7	12			16,900	19,000	16,500	18,400	33	67			
	9	9			17,060	19,110	16,600	18,500	50	50			
	9	12			17,200	19,400	16,800	18,800	43	57			
	12	12			17,400	19,800	16,900	19,200	50	50			
Combinaciones 3U24MS2VHB					Non-Ducted		Ducted		Porcentaje de la Capacidad del Sistema				
	Unidad C	Unidad B	Unidad A		Capacidad de Refrigeración Total (BTU)	Capacidad de Calefacción Total (BTU)	Capacidad de Refrigeración Total (BTU)	Capacidad de Calefacción Total (BTU)	Unidad C	Unidad B	Unidad A		
Dos Zonas	7	7	—		15,800	19,000	13,900	18,100	50	50	—		
	7	9	—		17,300	19,500	15,200	18,900	43	57	—		
	7	12	—		19,100	19,800	17,200	19,700	33	67	—		
	9	9	—		18,300	20,900	16,400	20,100	50	50	—		
	9	12	—		22,100	22,000	20,100	21,000	43	57	—		
	12	12	—		22,300	23,500	20,500	21,000	50	50	—		
	7	18	—		22,500	23,900	20,500	21,500	28	72	—		
	9	18	—		22,800	24,400	20,800	21,600	33	67	—		
	12	18	—		23,000	25,000	21,000	22,000	40	60	—		
	Tres Zonas	7	7	7		22,000	23,500	20,000	21,000	33	33	33	
7		7	9		23,600	25,000	21,600	22,400	30	30	40		
7		7	12		24,500	26,000	22,500	23,000	26	26	48		
7		9	9		24,400	25,200	22,400	23,200	28	36	36		
7		9	12		24,600	27,800	22,600	24,000	25	32	43		
9		9	9		24,700	28,900	22,700	24,700	33	33	33		
9		9	12		24,800	29,400	22,600	25,200	30	30	40		
7		12	12		24,900	29,600	22,800	25,400	22	39	39		
7		7	18		25,000	30,000	23,000	25,500	22	22	56		
9		12	12		25,000	30,000	23,000	25,500	28	36	36		
Combinaciones 4U36MS2VHB					Non-Ducted		Ducted		Porcentaje de la Capacidad del Sistema				
	Unidad D	Unidad C	Unidad B	Unidad A	Capacidad de Refrigeración Total (BTU)	Capacidad de Calefacción Total (BTU)	Capacidad de Refrigeración Total (BTU)	Capacidad de Calefacción Total (BTU)	Unidad D	Unidad C	Unidad B	Unidad A	
Dos Zonas	24	7	—	—	31,200	32,300	30,900	32,100	78	22	—	—	
	18	9	—	—	28,900	30,100	28,600	30,000	72	28	—	—	
	24	9	—	—	30,500	31,600	29,700	31,400	73	27	—	—	
	18	12	—	—	30,100	31,200	29,800	31,000	60	40	—	—	
	24	12	—	—	31,500	32,500	32,200	32,300	67	33	—	—	
	18	18	—	—	31,400	32,400	31,100	32,200	50	50	—	—	
	18	24	—	—	31,300	32,400	31,600	32,200	43	57	—	—	
	24	24	—	—	31,900	33,100	31,600	33,000	50	50	—	—	
	18	7	7	—	32,000	33,100	31,700	33,000	56	22	22	—	
	24	7	9	—	32,800	33,900	32,500	33,700	60	18	12	—	
Tres Zonas	7	7	12	—	27,800	28,900	27,500	28,700	27	27	46	—	
	12	9	7	—	28,600	29,700	28,300	29,400	43	32	25	—	
	18	9	7	—	32,100	33,300	31,800	33,100	53	26	21	—	
	24	7	7	—	32,200	33,300	31,900	33,100	60	22	18	—	
	12	12	7	—	31,500	32,600	31,300	32,400	39	39	22	—	
	18	12	7	—	31,600	32,700	31,300	32,500	48	32	20	—	
	24	12	7	—	32,300	33,500	32,100	33,300	56	28	16	—	
	9	9	9	—	28,100	29,200	27,800	29,000	33	33	33	—	
	12	9	9	—	28,700	29,800	28,500	29,700	40	30	30	—	
	18	9	9	—	32,200	33,300	31,800	33,100	50	25	25	—	
	24	9	9	—	32,300	33,400	32,100	33,200	76	12	12	—	
	12	12	9	—	31,600	32,700	31,300	32,500	36	36	28	—	
	18	12	9	—	31,700	32,800	31,500	32,600	46	33	21	—	
	24	12	9	—	32,400	33,500	32,200	33,300	53	26	21	—	
	12	12	12	—	31,500	32,600	31,200	32,400	33	33	33	—	
	18	12	12	—	32,200	33,300	31,900	33,100	42	29	29	—	
	24	12	12	—	33,000	34,100	32,800	34,100	50	25	25	—	
	18	18	12	—	33,100	34,200	28,200	34,200	37	37	26	—	
	Cuatro Zonas	7	7	7	7	28,500	29,600	28,200	29,400	25	25	25	25
		9	7	7	7	28,800	29,900	28,500	29,700	30	23	23	23
12		7	7	7	31,400	32,500	31,200	32,300	36	21	21	21	
18		7	7	7	31,700	32,800	31,300	32,600	46	18	18	18	
24		7	7	7	33,200	34,300	32,800	34,100	53	15	15	15	
9		9	7	7	31,600	32,700	31,300	32,500	28	28	27	27	
12		9	7	7	31,700	32,800	31,400	32,600	34	25	20	20	
18		9	7	7	33,000	34,100	32,700	34,000	43	21	18	18	
24		9	7	7	33,400	34,600	33,100	34,400	51	21	14	14	
12		12	7	7	31,500	32,600	31,300	32,400	31	31	19	19	
18		12	7	7	33,400	34,600	33,200	34,600	40	28	16	16	
9		9	9	7	31,500	32,600	32,200	32,400	27	27	27	19	
12		9	9	7	31,800	32,900	31,500	32,700	32	25	25	18	
18		9	9	7	33,300	34,400	33,100	34,200	42	21	21	16	
12		12	9	7	31,900	33,000	31,600	32,800	30	30	22	18	
12		12	12	7	33,300	34,400	31,100	34,200	28	28	28	16	
9		9	9	9	31,600	32,700	31,300	32,500	25	25	25	25	
12		9	9	9	32,100	33,200	31,800	33,100	30	23	23	23	
12		12	9	9	31,300	32,400	31,500	32,300	37	37	13	13	
18		12	9	9	33,400	34,500	31,100	34,300	37	25	19	19	
12	12	12	9	33,200	34,300	32,900	34,100	26	26	26	22		
12	12	12	12	33,400	35,200	33,100	35,100	25	25	25	25		

SISTEMA

Nombre del Modelo	Exterior	2U18MS2VHB	3U24MS2VHB	4U36MS2VHB
Rango de funcionamiento	Refrigeración °F (°C)	14~115(-10~46)	14~115(-10~46)	14~115(-10~46)
	Calefacción °F (°C)	-4~75(-20~24)	-4~75(-20~24)	-4~75(-20~24)
Suministro de Corriente	Voltaje, Ciclo, Fase V/Hz/ -	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
	Tamaño del cable entre el diám. int. y el diám. ext.	14/4 AWG Stranded	14/4 AWG Stranded	14/4 AWG Stranded
	Tamaño Máximo del Fusible A	25	25	30
	Amperaje Mínimo del Circuito A	15	18	23
Refrigeración Sin Conducto	Capacidad Nominal Btu/hr	17,400	22,600	34,000
	Gama de Potencia Btu/hr	4,400-19,400	5,000-24,500	5,000-36,000
	Potencia Nominal en Entrada W	1,650	2,250	3,770
	SEER	16.0	18.0	18.0
	EER	10.5	10.0	9.0
Refrigeración con Conducto	Capacidad Nominal Btu/hr	15,000	21,000	31,000
	Gama de Potencia Btu/hr	4,400-19,400	5,000-23,000	5,000-34,000
	Potencia Nominal en Entrada W	1,760	2,416	3,590
	SEER	16.0	16.0	16.0
	EER	8.5	8.5	8.5
Calefacción sin Conducto	Capacidad Nominal de Calefacción 47°F Btu/hr	19,200	23,000	34,600
	Gama de Potencia de Calefacción Btu/hr	6,100-22,100	6,100-25,500	6,100-36,500
	Potencia Nominal en Entrada W	1,570	1,700	2,650
	HSPF (Factor de Rendimiento de la Temporada de Calefacción)	9.0	10.0	10.0
	Capacidad Nominal de Calefacción 17°F Btu/hr	13,000	15,000	22,000
Calefacción con Conducto	Capacidad Nominal de Calefacción 47°F Btu/hr	18,000	22,000	33,000
	Gama de Potencia de Calefacción Btu/hr	6,100-22,100	6,100-25,000	6,100-35,000
	Potencia Nominal en Entrada W	1,700	2,100	3,000
	HSPF (Factor de Rendimiento de la Temporada de Calefacción)	8.5	8.5	9.0
	Capacidad Nominal de Calefacción 17°F Btu/hr	10,000	14,000	21,000
Unidad Exterior	Tipo de compresor	DC Inverter Driven Rotary		
	Número de RPM del Ventilador Exterior	300 ~ 900	300 ~ 900	300 ~ 900
	Nivel de Ruido Exterior en dB	53	54	56
	Dimensión: Altura en pulg. (mm)	27 1/16(688)	28 3/4(730)	33 1/16(840)
	Dimensión: Ancho en pulg. (mm)	31 7/8(810)	33 7/8(860)	37 5/16(948)
	Dimensión: Profundidad en pulg. (mm)	11 5/16(288)	12 1/8(308)	13 3/8(340)
	Peso (Envío/ Neta) – lbs. (kg.)	102.5/95.9(46.5/43.5)	123.4/116.8(56/53)	191.8/167.5(87/76)
	Cantidad de la unidad interior conectable	2	2 or 3	2, 3 or 4
Tuberías de Refrigerante	Conexiones	Flare	Flare	Flare
	Diám. Ext. Líquido en pulg.	1/4 1/4	1/4 1/4	1/4 1/4
	Diám. Ext. de Succión en pulg.	3/8 3/8	3/8 3/8 3/8	3/8 3/8 3/8 1/2
	Carga de Fábrica en Onzas	49.5	67.0	113.0
	Longitud Máxima de la Tubería en pies/m	100/30	200/60	230/70
	Altura Máxima en Pies/m	50/15	50/15	50/15
	Longitud Máxima de la Tubería (cada unidad interior individual) pies/m	65/25	82/25	82/25

Unidades Interiores de Pared Alta

	AW07LC2VHB	AW09LC2VHB	AW12LC2VHB	AW18LC2VHB	AW24LP2VHA
Capacidad de enfriamiento nominal Btu/hr	7,000	9,000	12,000	18,000	22,000
capacidad de calefacción nominal Btu/hr	8,000	10,000	13,000	19,000	24,000
Voltaje, Cicle, Etapa V/Hz/-	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Flujo de aire CFM (Turbo/H/M/L/ Quiet)	410/350/295/235/205	410/350/295/235/205	440/380/320/265/215	636/530/483/430/383	710/650/560/440/410
Sonido interior dB (Turbo/H/M/L/ Quiet)	43/38/33/26/22	43/38/33/26/22	44/39/34/27/23	48/45/40/35/30	49/47/42/36/34
Dimensión: H x W x D in (mm)	11 x 33 5/8 x 8 1/16 (280 x 855 x 204)			12 3/4 x 39 1/4 x 9 1/4 (332 x 997 x 235)	13 1/4 x 43 7/8 x 9 9/16 (336 x 1115 x 243)
Peso (Envío/ Neto) – lbs. (kg.)	26.8/22(12.2/10)			35.3/28.6 (16/13)	45.4/37.5 (20.6/17)
Líquido /Succión O.D. in	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	3/8 5/8

Unidades Interiores con Conducto

	AD07SL2VHB	AD09SL2VHB	AD12SL2VHB	AD18SL2VHB	AM24LP2VHA
Capacidad de enfriamiento nominal Btu/hr	7,000	9,000	12,000	18,000	24,000
capacidad de calefacción nominal Btu/hr	8,000	10,000	13,000	19,000	27,000
Voltaje, Cicle, Etapa V/Hz/-	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Flujo de aire CFM (Turbo/H/M/L/ Quiet)	353/312/270/230/188	353/312/270/230/188	400/353/282/247/218	540/500/447/365/306	845/670/530/470
Máx. Presión Estática Ext. en pulgadas por columna de agua (Pa)	0.16 (40)	0.16 (40)	0.16 (40)	0.16 (40)	0.6 (150)
Indoor Sound dB (Turbo/H/M/L/ Quiet)	35/33/29/26/21	35/33/29/26/22	38/35/29/26/23	31/29/23/29/25	38/35/32/29
Dimensión: HxWxD in (mm)	7 5/16 x 33 7/16 x 16 9/16(185x850x420)			7 5/16 x 46 1/16 x 16 9/16 (185x1170x420)	9 7/8 x 37 5/8 x 25 3/4 (250x957x655)
Peso (Envío/ Neto) – lbs. (kg.)	47.2/36.8 (21.4/16.7)	47.2/36.8 (21.4/16.7)	47.2/36.8 (21.4/16.7)	61.8/48.5(28/22)	68.8/81.1 (31.2/36.8)
Líquido /Succión O.D. in	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	3/8 5/8
tamaño de la tubería de drenaje O.D. in	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4
Condensate Pump	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Máx. Elevación de Desagüe en pulg. (mm)	27 9/16 (700)	27 9/16 (700)	27 9/16 (700)	27 9/16 (700)	27 9/16 (700)

Unidades Interiores Tipo Cassette

	AB09SC2VHA	AB12SC2VHA	AB18SC2VHA	AL24LP2VHA
Capacidad de enfriamiento nominal Btu/hr	9,000	12,000	18,000	24,200
capacidad de calefacción nominal Btu/hr	10,000	13,000	19,000	27,300
Voltaje, Cicle, Etapa V/Hz/-	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
Flujo de aire CFM (Turbo/H/M/L/ Quiet)	410/365/305/265/205	410/365/305/265/205	470/410/365/295/252	740/630/480/400
Máx. Presión Estática Ext. en pulgadas por columna de agua (Pa)	42/40/36/32/25	42/40/36/32/25	45/42/40/36/32	38/35/32/29
Modelo con Rejilla	PB-700IB	PB-700IB	PB-700IB	PB-950KB
Chassis Dimensión: HxWxD in (mm)	10 1/4 x 22 7/16 x 2 3/8 (260 x 570 x 570)			9 5/8 x 33 1/8 x 33 1/8 (246 x 840 x 840)
Tamaño de la Rejilla: Altura x Ancho x Diámetro en pulg. (mm)	2 3/8 x 27 9/16 x 27 9/16 (60 x 700 x 700)			2 x 3 1/8 x 3 1/8 (50 x 950 x 950)
Peso (Envío/ Neto) – lbs. (kg.)	46.3/37.5 (21/17)			68.4/79.4 (31/36)
Líquido /Succión O.D. in	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	3/8 5/8
tamaño de la tubería de drenaje O.D. in	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1
Bomba de Condensación Interna	Standard	Standard	Standard	Standard
Máx. Elevación de Desagüe en pulg. (mm)	27 9/16 (700)	27 9/16 (700)	27 9/16 (700)	47 1/4(1200)

Parte 3: Requisitos de Instalación

3.1 Lineset

- A. Las tuberías de refrigerante que conectan las unidades interior y exterior deberán ser suministradas por el instalador.
- B. La tubería deberá ser de cobre templado tipo ACR, y en cumplimiento con los estándares ASTM B280.
- C. La tubería que conecta las unidades de exterior e interior deberá ser continua en todas las situaciones en las cuales sea posible.
- D. Los extremos de la tubería deberán estar escariados por dentro y por fuera, y deberán ser abocardados con un abocardador de 45° aprobado para R-410A.
- E. Las conexiones a las unidades interior y exterior deberán ser realizadas con las tuercas abocardadas que son suministradas con las unidades individuales.
- F. Las tuercas abocardadas se deben adherir a las unidades interior y exterior, usando una llave dinamométrica y una llave de respaldo.

Tamaño de la Tubería	Rotación	A (pulgada)	Forma Abocardada
1/4	12 lb/ft 16.3 Nm	0.327-0.343	
3/8	27 lb/ft 36.6 Nm	0.472-0.488	
1/2	40 lb/ft 54.2 Nm	0.488-0.654	
5/8	50 lb/ft 67.8 Nm	0.732-0.748	
3/4	80 lb/ft 108.5 Nm	0.902-0.917	

- G. Cada tubería deberá ser aislada con aislante de espuma de celda cerrada de un mínimo de ½ pulgada (12.7 mm), resistente a los rayos UV y que cumpla con el Estándar ASTM E84 25/50 de dispersión de llamas/ acumulación de humo.
- H. El juego de cables entre las unidades interior y exterior no deberá superar la diferencia de longitud máxima y de altura máxima que figuran en la lista. Consulte el siguiente cuadro.

Modelos de Sistema	Líquido	Vapor	Longitud Mínima	Longitud Máxima	Diferencia de Altura Máxima
2U18MS2VHB	6ft (1.8m)	65ft (20m)	100ft (30m)	50ft (15m)	50 ft (15.25)
3U24MS2VHB	6ft (1.8m)	82ft (25m)	200ft (60m)	50ft (15m)	50 ft (15.25)
4U36MS2VHB	6ft (1.8m)	82ft (25m)	230ft (70m)	50ft (15m)	50 ft (15.25)

Parte 4: Requisitos Eléctricos

4.1 Suministro Eléctrico

- A. Los requisitos de funcionamiento eléctrico deberán ser de 208/230 voltios de CA, fase simple, 60 hertz. La limitación de voltaje suministrada hacia el exterior deberá ser de 187 ~ 254 voltios.
- B. El suministro de corriente deberá ser instalado de acuerdo con los estándares NEC.

4.2 Conexión del Cable hacia el Interior

- A. La conexión del cable entre la unidad(es) interior y exterior deberá ser realizada con un cable de cobre trenzado de 4 conductores - 14 AWG.
- B. La conexión del cable deberá ser continua, sin cortes, a menos que el código local requiera una desconexión de la corriente junto a la unidad interior. Para más especificaciones, consulte la sección 3.1 sobre electricidad en el interior.

UNIDAD EXTERIOR

Parte 1: General

1.1 Juego de Cables

- A. La unidad Haier Arctic está compuesta por una bobina de condensación con todos los controles cableados previamente que son necesarios para un funcionamiento correcto.

1.2 Garantía

- A. La unidad exterior estará cubierta por la garantía de piezas del fabricante. Para acceder a detalles completos de la garantía, consulte el Apéndice.

1.3 Calificación de la Presión Sonora

Modelo	Calificación de la Presión Sonora en dB (A)
2U18MS2VHB	53
3U24MS2VHB	54
4U36MS2VHB	56

Parte 2: Instalación

2.1 Condensación

- A. El instalador deberá cumplir con los códigos de edificación locales para el manejo del agua condensada que es producida por la unidad exterior.

2.2 Espacios Libres

- A. El instalador deberá seguir las recomendaciones de espacios libres provistas en el Manual de Instrucciones de Instalación.

Parte 3: Componentes

3.1 Bobina

- A. La bobina exterior deberá estar construida con una cobertura hidrofílica de color azul en las aletas de aluminio y poseer una tubería acanalada internamente de cobre, a fin de incrementar el área de la superficie de calor efectivo en un 25%, resultando en mayor eficiencia y ciclos de descongelación más cortos (aprox. 29%).
- B. Se deberá realizar una prueba de presión de las bobinas en fábrica dentro de un rango de 600-650 PSA, a través del método de detección de pérdida de helio, a fin de asegurar que el sistema esté sellado y libre de pérdidas.
- C. La unidad exterior estará cargada de fábrica con el conjunto de pies de línea del refrigerante 410A.

3.2 Motor del Ventilador

- A. El motor del ventilador exterior deberá poseer un tipo de motor DCV con velocidad variable y sin escobillas.
- B. El motor del ventilador estará moldeado con resina termoendurecida.
- C. El motor del ventilador contará con cojinetes SRC con lubricación permanente.

3.3 Paleta del Ventilador

- A. La paleta del ventilador exterior poseerá el diseño de resina plástica calificado por UL para uso con llamas.
- B. La paleta del ventilador será balanceada en fábrica, a fin de reducir la vibración de la unidad.

3.4 Compresor

- A. El compresor será de tipo giratorio con CC y controlado por un inversor A-PAM, a fin de contar con un funcionamiento estable en frecuencia baja y alta.
- B. El compresor poseerá velocidad variable, con capacidad variable.
- C. El compresor poseerá un dispositivo de protección contra sobrecargas interiores.
- D. El compresor usará aceite refrigerante PVE (FV50S) para una mayor efectividad antidesgaste, resistencia superior hasta el bloqueo de la tubería capilar y sin hidrólisis en comparación con el aceite POE.

3.5 4WV

- A. La unidad exterior contará con una válvula de inversión de cuatro vías (4WV) para cambiar el modo del sistema de frío a calor.

3.6 EEV

- A. El flujo de refrigerante será regulado por una válvula de expansión electrónica (VEE).
- B. El control exterior monitoreará el flujo de refrigerante a través de la válvula de expansión electrónica, usando una bobina operada a pulso.
- C. La válvula de expansión electrónica (EEV) mantendrá el objetivo de 10°F (5.5°C) de recalentamiento.

3.7 Olla de la Base

- A. La bandeja de la base deberá estar construida de acero galvanizado en caliente de grado comercial DC51/DC52 con cobertura.
- B. La unidad exterior será enviada con un adaptador para puerto de desagüe para una tubería de ½ pulgada, a fin de manejar la salida de los elementos condensados.

UNIDAD EXTERIOR

Parte 3: Componentes (continúa)

3.9 Tubería de Cobre

- A. Toda la tubería de cobre conectada internamente deberá cumplir con ASTM B280 en relación a la tolerancia de las tuberías.

3.10 Materiales de Cercado Exterior

- A. El gabinete exterior deberá ser construido de acero galvanizado en caliente de grado comercial DC51/DC52 con cobertura.

3.11 Descongelación

- A. La unidad exterior contará con un sistema de descongelación con ciclo inverso (gas caliente), a fin de maximizar el funcionamiento de la bomba de calor y de minimizar el consumo de energía.

3.12 Acumulador

- A. El acumulador deberá estar conectado a la línea de retorno del compresor, a fin de evitar que ingrese líquido refrigerante al compresor durante el funcionamiento

UNIDAD INTERIOR CON MONTAJE DE PARED

Parte 1: General

1.1 Descripción

- A. La sección interior con montaje de pared completa el sistema cuando es conectada a la unidad exterior adaptada y a las tuberías y cableados suministrados.

1.2 Garantía

- A. La unidad interior con montaje de pared estará cubierta por la garantía de piezas del fabricante. Para acceder a detalles completos de la garantía, consulte el apéndice.

1.3 Calificación de la Presión Sonora

tipo de unidad	Modelo	Calificación de la Presión Sonora del Soplador en dB (A) (turbo/ alto/ medio/ bajo/ silencioso)
FlexFit Wall Mount	AW07LC2VHB	43/38/33/26/22
FlexFit Wall Mount	AW09LC2VHB	43/38/33/26/22
FlexFit Wall Mount	AW12LC2VHB	44/39/34/27/23
FlexFit Wall Mount	AW18LC2VHB	48/45/40/35/30
FlexFit Wall Mount	AW24LP2VHA	38/35/32/29/--

Parte 2: Requisitos de Instalación

2.1 Condensación

- A. La unidad interior con montaje de pared será enviada con una tubería de condensación de polietileno aislada (5/8" de diám. int.) adherida de fábrica.
- B. La unidad de interior con montaje de pared será enviada con una tubería de drenaje corrugada de 6.5 pies (2m), la cual se conecta a la tubería de drenaje aislada.
- C. La unidad interior con montaje de pared será un drenaje con gravedad.

2.2 Espacios Libres

- A. El instalador deberá cumplir con los espacios libres mínimos, ilustrados en el manual de instalación, al instalar la unidad interior.

2.3 Montajes

- A. La unidad interior con montaje de pared será enviada con un soporte de pared metálico galvanizado.
- B. El soporte de pared contará con múltiples puntos de anclaje, a fin de brindarle al instalador múltiples opciones para adherir de manera firme la unidad de interior con montaje de pared sobre esta última.
- C. Las herramientas de montaje suministradas deberán ser suficientes para darle el soporte adecuado a la unidad interior.

UNIDAD INTERIOR CON MONTAJE DE PARED

Parte 3: Requisitos Eléctricos

3.1 Desconexión Eléctrica

- A. La conexión del cable deberá ser continua, sin cortes, a menos que el código local requiera una desconexión de la corriente próxima a la unidad interior.

Modelo	Calificación del Motor del Ventilador (HP)
AW07LC2VHB	0.054
AW09LC2VHB	0.054
AW12LC2VHB	0.054
AW18LC2VHB	0.054
AW24LP2VHA	0.054

- B. Si el código local requiere una desconexión, deberá ser del tipo de 3 polos y una vía.

Parte 4: Componentes

4.1 Bobina

- A. La bobina interior deberá estar construida con una cobertura hidrofílica de color azul en las aletas de aluminio y poseer una tubería acanalada internamente de cobre, a fin de incrementar el área de la superficie de calor efectivo en un 25%.
B. La tubería de cobre deberá poseer micro ranuras, a fin de incrementar las capacidades de transferencia de calor.
C. Se evaluará que la presión de las bobinas se encuentre en 600~650 PSI, usando un detector de pérdidas de Helio.
D. La bobina se cargará con nitrógeno seco para un envío a una presión permanente de 70~100 PSI.

4.2 Motor del Ventilador

- A. El motor del ventilador exterior deberá estar sellado, relleno de resina y funcionar en CC.
B. El motor del ventilador contará con cojinetes con lubricación permanente.
C. El AW07LC2VHB, AW09LC2VHB et AW12LC2VHB contarán con un motor de ventilador y diseño del soplador optimizados para permitir hasta 40 pies de flujo de aire.
D. El AW18LC2VHB et AW24LP2VHA contará con un motor de ventilador y diseño del soplador optimizados para permitir hasta 60 pies de flujo de aire.

4.3 Paleta del Ventilador

- A. La paleta del ventilador contará con un soplador anticorrosivo y de flujo transversal.
B. El ventilador estará diseñado con un diámetro optimizado y un área de la superficie para brindar un flujo de aire silencioso y parejo.

4.4 Tubería de Cobre

- A. La bobina estará conectada a una longitud de cobre recocado y aislado.
B. Los extremos de la tubería contarán con conexiones abocardadas de tipo hembra.

4.5. Rejillas de Aire

- A. El aire suministrado será distribuido por rejillas motorizadas tanto horizontales como verticales.
B. Las rejillas de aire brindarán un ángulo amplio de funcionamiento para un movimiento de flujo de aire tanto horizontal (120° como vertical (90° desde la parte superior hasta la inferior), a fin de brindar comodidad en la sala hacia cada esquina.

4.6 Pantalla

- A. La unidad de interior con montaje de pared deberá poseer una pantalla de temperatura con luz trasera de 4.5 x 1.1, la cual pueda mostrar las temperaturas configuradas o de la sala.
B. La pantalla también poseerá íconos de colores que representan el modo configurado.
C. La pantalla podrá ser apagada usando el control remoto inalámbrico.

4.7 WiFi

- A. La unidad de interior con montaje de pared poseerá la capacidad de conectarse al WiFi utilizando un adaptador.

4.8 Filtro

- A. La unidad interior con montaje de pared contará con filtros de aire extraíbles.
B. Los filtros de aire se podrán lavar y volver a usar.

4.9 Control

- A. La unidad interior con montaje de pared será enviada con un control remoto infrarrojo de uso manual (YR-HG).
B. La unidad interior con montaje de pared será compatible con los controles cableados YR-E17, YR-E16B y QACT17A. El adaptador, WK-B, será usado con la unidad interior cuando se conecte a un controlador cableado.

4.10 Sujetador de Instalación

- A. La unidad interior con montaje de pared cuenta con un sujetador incorporado con giro hacia afuera y que actúa como soporte, a fin de permitir un acceso más fácil a la parte trasera de la unidad durante una reparación en la instalación.

UNIDADES INTERIORES CON CONDUCTO

Parte 1 : Généralités

1.1 Descripción

- A. La unidad interior con conducto completa el sistema cuando se conecta a la unidad de enlace exterior y a la tubería y cableado suministrados.

1.2 Garantía

- A. La unidad exterior estará cubierta por la garantía de piezas del fabricante. Para acceder a detalles completos de la garantía, consulte el apéndice.

1.3 Calificación de la Presión del Sonido

Modèle	Pression sonore nominale de la soufflante dB(A) (Turbo/ Haute/Moyenne/Basse/Silencieux)
AD07SL2VHB	35/33/29/26/21
AD09SL2VHB	35/33/29/26/22
AD12SL2VHB	38/35/29/26/23
AD18SL2VHB	31/29/23/29/25
AM24LP2VHA	38/35/32/29/--

Parte 2 : Exigences d'installation

2.1 Condensación

- A. La unidad interior con conducto será enviada con un adaptador para tubería de desagüe aislado con tamaño adaptado para PVC de ¾ de pulgada en un extremo.
B. La unidad interior con conducto contará con puertos de desagüe por gravedad en ambos lados de la unidad.

2.2 Espacios Libres

- A. El instalador deberá cumplir con los espacios libres mínimos, ilustrados en el manual de instalación, al instalar la unidad interior.

2.3 Montajes

- A. La unidad interior con conducto contará con 4 soportes para colgar, con tamaño adaptado para una varilla roscada de 3/8.
B. El instalador deberá contar con una varilla roscada de 3/8 para suspender la unidad interior con conducto en la estructura de la edificación.
C. El instalador deberá instalar la unidad de forma erguida y nivelada en todas las direcciones.

Parte 3 : Exigences électriques

3.1 Desconexión Eléctrica

- A. La conexión del cable deberá ser continua, sin cortes, a menos que el código local requiera una desconexión de la corriente próxima a la unidad interior.

Modèle	Puiss. moteur vent. (HP)
AD07SL2VHB	0.066
AD09SL2VHB	0.066
AD12SL2VHB	0.085
AD18SL2VHB	0.114
AM24LP2VHA	0.362

- B. Si el código local requiere una desconexión, deberá ser del tipo de 3 polos y una vía.

UNIDADES INTERIORES CON CONDUCTO

Parte 4 : Composants

4.1 Bobina

- A. La bobina deberá estar pintada con una cobertura hidrolítica, a fin de incrementar la eficiencia del flujo de aire.
- B. La tubería de cobre deberá poseer micro ranuras, a fin de incrementar las capacidades de transferencia de calor.
- C. Se evaluará que la presión de las bobinas se encuentre entre 600~650 PSI, usando un detector de pérdidas de helio.
- D. La bobina se cargará con nitrógeno seco para un envío en la presión en vivienda de 70~100 PSI.

4.2 Motor del Ventilador

- A. El motor del ventilador con conducto deberá estar sellado, relleno de resina y funcionar en CC.
- B. El motor del ventilador contará con cojinetes con lubricación permanente.

4.3 Paleta del Ventilador

- A. La paleta del ventilador contará con un soplador anticorrosivo y centrífugo.

4.4 Tubería de Cobre

- A. La bobina estará conectada a una longitud de cobre recocido y aislado.
- B. Los extremos de la tubería contarán con conexiones abocardadas de tipo hembra.

4.5 Filtro

- A. La unidad interior con conducto contará con filtros de aire extraíbles.
- B. Los filtros de aire se podrán lavar y volver a usar.

4.6 Control

- A. La unidad interior con conducto será enviada con un control de montaje de pared (YR-E17).
- B. La unidad interior con conducto será compatible con los controles cableados YR-E17, YR-E16B y QACT17A.

Parte 5: Paneles de Aire de Suministro y Retorno

5.1 Panel de Suministro con Rejilla

- A. Los modelos AD07SL2VHB, AD09SL2VHB, AD12SL2VHB serán compatibles con el panel de suministro de aire PAD0890SA.
- B. El suministro de aire del PAD0890SA será distribuido por rejillas motorizadas tanto horizontales como verticales.
- C. El AD18SL2VHB será compatible con el panel de suministro de aire del PAD1210SA.
- D. El suministro de aire del PAD1210SA será distribuido por rejillas motorizadas tanto horizontales como verticales.

5.2 Panel de Retorno con Rejilla

- A. Los modelos AD07SL2VHB, AD09SL2VHB y AD12SL2VHB serán compatibles con el panel de retorno de aire PAD0890RA.
- B. El panel de retorno de aire PAD0890SRA contará con un filtro de aire extraíble que el consumidor podrá lavar y volver a usar.
- C. El AD18SL2VHB será compatible con el panel de suministro de aire del PAD1210RA.
- D. El panel de retorno de aire PAD1210RA contará con un filtro de aire extraíble que el consumidor podrá lavar y volver a usar.

UNIDADES INTERNAS TIPO CASSETTE

Parte 1 : Généralités

1.1 Descripción

A. La unidad interior tipo cassette completa el sistema cuando se conecta a la unidad de enlace exterior y a la tubería y cableado suministrados.

1.2 Garantía

A. La unidad exterior tipo cassette estará cubierta por una garantía de piezas del fabricante. Para acceder a detalles completos de la garantía, consulte el apéndice.

1.3 Calificación de la Presión del Sonido

Modèle	Pression sonore nominale de la soufflante dB(A) (Turbo/ Haute/Moyenne/Basse/Silencieux)
AB09SC2VHA	42/40/36/32/25
AB12SC2VHA	42/40/36/32/25
AB18SC2VHA	45/42/40/36/32
AL24LP2VHA	36/33/29//26/--

Parte 2 : Exigences d'installation

2.1 Condensación

A. La unidad interior tipo cassette será enviada con un adaptador para tubería de desagüe aislado con tamaño adaptado para PVC de ¾ de pulgada en un extremo.

B. La unidad interior tipo cassette contará con un puerto de desagüe por gravedad.

2.2 Espacios Libres

A. El instalador deberá cumplir con los espacios libres mínimos, ilustrados en el manual de instalación, al instalar la unidad interior.

2.3 Montajes

A. La unidad interior tipo cassette contará con 4 soportes para colgar con tamaño adaptado para una varilla roscada de 3/8.

B. El instalador deberá contar con una varilla roscada de 3/8 para suspender la unidad interior tipo cassette en la estructura de la edificación.

C. El instalador deberá instalar la unidad de forma erguida y nivelada en todas las direcciones.

Parte 3 : Exigences électriques

3.1 Desconexión Eléctrica

A. La conexión del cable deberá ser continua, sin cortes, a menos que el código local requiera una desconexión de la corriente próxima a la unidad interior.

Modèle	Puiss. moteur vent. (HP)
AB09SC2VHA	0.033
AB12SC2VHA	0.033
AB18SC2VHA	0.033
AL24LP2VHA	0.161

B. Si el código local requiere una desconexión, deberá ser del tipo de 3 polos y una vía.

UNIDADES INTERNAS TIPO CASSETTE

Parte 4 : Composants

4.1 Bobina

- A. La bobina deberá estar pintada con una cobertura hidrolítica, a fin de incrementar la eficiencia del flujo de aire.
- B. La tubería de cobre deberá poseer micro ranuras, a fin de incrementar las capacidades de transferencia de calor.
- C. Se evaluará que la presión de las bobinas se encuentre entre 600~650 PSI, usando un detector de pérdidas de helio.
- D. La bobina se cargará con nitrógeno seco para un envío en la presión en vivienda de 70~100 PSI.

4.2 Motor del Ventilador

- A. El motor del ventilador tipo cassette deberá estar sellado, relleno de resina y funcionar en CC.
- B. El motor del ventilador contará con cojinetes con lubricación permanente.

4.3 Paleta del Ventilador

- A. La paleta del ventilador contará con un soplador anticorrosivo y axial.

4.4 Tubería de Cobre

- A. La bobina estará conectada a una longitud de cobre recocido y aislado.
- B. Los extremos de la tubería contarán con conexiones abocardadas de tipo hembra.

4.5 Panel

- A. Un panel deberá ser ordenado de forma separada.
- B. La unidad tipo cassette deberá ser instalada en un espacio de 1 pulgada más allá de la superficie del cielorraso, a fin de permitir que el panel quede correctamente nivelado contra el cielorraso y para permitir que la junta del panel quede sellada contra la unidad tipo cassette.

4.6 Control

- A. Las unidades interiores tipo cassette con números de modelo que comienzan con AB serán enviadas con un control manual (YR-HG).
- B. Las unidades interiores tipo cassette de tamaño grande con números de modelo que comienzan con AL serán enviadas con un control manual (YR-HBS01).
- C. La unidad interior tipo cassette será compatible con los controles cableados YR-E17, YR-E16B y QACT17A.

PANELES INTERIORES TIPO CASSETTE

Parte 1: Panel Tipo Cassette Compacto PB-700IB 2x2

1.1 General

- A. El panel PB-700IB deberá ser ordenado de forma separada al ordenar la unidad interior tipo cassette.

1.2 Compatibilidad

- A. El panel PB-700IB será compatible con las unidades interiores tipo cassette compactas FlexFit, AB09SC2VHA, AB12SC2VHA y AB18SC2VHA.

1.3 Instalación

- A. La unidad tipo cassette deberá ser instalada en un espacio de 1 pulgada más allá de la superficie del cielorraso, a fin de permitir que el panel quede correctamente nivelado contra el cielorraso y para permitir que la junta del panel quede sellada contra la unidad tipo cassette.

1.4 Filtro

- A. La unidad interior tipo cassette contará con filtros de aire extraíbles.
- B. Los filtros de aire se podrán lavar y volver a usar.

1.5 Control del Flujo de Aire

- A. El PB-700IB contará con rejillas verticales y horizontales en todos sus lados para dirigir el flujo de aire.

PANELES INTERIORES TIPO CASSETTE

Parte 2: Panel Estándar Tipo Cassette de Tamaño Grande PB-950KB 3x3

2.1 General

A. El panel PB-950KB deberá ser ordenado de forma separada al ordenar la unidad interior tipo cassette.

2.2 Compatibilidad

A. El panel PB-950KB será compatible con las unidades interiores tipo Cassette Pro Grandes FlexFit, AL24LP2VHA, AL36LP2VHA y AL48LP2VHA.

2.3 Instalación

A. La unidad tipo cassette deberá ser instalada en un espacio de 1 pulgada más allá de la superficie del cielorraso, a fin de permitir que el panel quede correctamente nivelado contra el cielorraso y para permitir que la junta del panel quede sellada contra la unidad tipo cassette.

2.4 Filtro

A. La unidad interior tipo cassette contará con filtros de aire extraíbles.

B. Los filtros de aire se podrán lavar y volver a usar.

2.5 Control del Flujo de Aire

A. El PB-950KB contará con rejillas verticales y horizontales en todos sus lados para dirigir el flujo de aire.

B. El PB-950KB contará con un control de rejilla individual.

Parte 3: Panel Tipo Cassette Grande Con Ojo Inteligente PB-950MB 3x3

3.1 General

A. El panel PB-950MB deberá ser ordenado de forma separada al ordenar la unidad interior tipo cassette.

3.2 Compatibilidad

A. El panel PB-950MB será compatible con las unidades interiores tipo Cassette Pro Grandes FlexFit, AL24LP2VHA, AL36LP2VHA y AL48LP2VHA.

3.3 Instalación

A. La unidad tipo cassette deberá ser instalada en un espacio de 1 pulgada más allá de la superficie del cielorraso, a fin de permitir que el panel quede correctamente nivelado contra el cielorraso y para permitir que la junta del panel quede sellada contra la unidad tipo cassette.

3.4 Filtro

A. La unidad interior tipo cassette contará con filtros de aire extraíbles.

B. Los filtros de aire se podrán lavar y volver a usar.

3.5 Control del Flujo de Aire

A. El PB-950MB contará con rejillas verticales y horizontales en todos sus lados para dirigir el flujo de aire.

B. El PB-950MB contará con un control de rejilla individual.

3.6 Ojo Inteligente

A. El PB-950MB contará con un sensor de mapeo de calor.

B. El sensor de mapeo de calor mapeará 24.5 pies (7.5 m) en todas las direcciones.

C. El PB-950MB ajustará las rejillas a fin de evitar firmas de calor cuando la configuración se encuentre en "Evadir" al usar el controlador YR-HBS01.

D. El PB-950MB ajustará las rejillas a fin de seguir firmas de calor cuando la configuración se encuentre en "Seguir" al usar el controlador YR-HBS01.

CONTROLES Y ACCESORIOS

Parte 1: Control Inalámbrico

1.1 General

- A. El control inalámbrico Haier (YR-HG) será compatible con las unidades de interior Haier con montaje de pared y tipo cassette.
- B. El control inalámbrico (YR-HG) vendrá embalado junto con las unidades de interior Haier con montaje de pared y tipo cassette compacta.

1.2 Conexión

- A. El control inalámbrico se conectará usando el infrarojo.

1.3 Compatibilidad

- A. El control inalámbrico será compatible con todos los modelos de las unidades de interior con montaje de pared y tipo cassette.

1.4 Garantía

- A. La garantía también cubrirá todos los defectos de fabricación o de los materiales del accesorio de la unidad durante un período de 1 año. Haier brindará un controlador nuevo o reparado, a su propia discreción.

1.5 Funciones

- A. El control inalámbrico contará con un botón de encendido, botones de modo individuales (calor, frío, seco), temperatura +/-, velocidad del ventilador, ajuste de rejilla vertical y horizontal.
- B. El control inalámbrico contará con la capacidad para configurar una temperatura precisa de $\pm 1^\circ\text{F}$ ($\pm 0.5^\circ\text{C}$).
- C. El control inalámbrico contará con una luz trasera.
- D. El control inalámbrico contará con un control de rejilla vertical y horizontal.
- E. El control inalámbrico contará con una función de bloqueo para niños.
- F. El control inalámbrico contará con la capacidad de encender/ apagar la pantalla de la unidad interior.
- G. El control inalámbrico contará con funciones de temperatura en Fahrenheit y Celsius.

Parte 2: Controladores Cableados

2.1 General

- A. El control cableado será un control montado en la pared que operará la unidad interior.

2.2 Conexión

- A. El control cableado se conectará a una unidad interior, usando el cable de 3 clavijas suministrado.
- B. 2 controles de cableado se podrán conectar a una unidad interior.
- C. Un control cableado simple podrá conectar hasta 16 del mismo tipo de modelo de unidades interiores. Las unidades conectadas funcionarán al unisono como una zona simple.

2.3 Compatibilidad

- A. El control cableado será compatible con todas las unidades interiores de Haier. La conexión a una unidad de montaje de pared requiere un adaptador WK-B. Si se conectan múltiples unidades interiores al control, se requerirá un adaptador WK-B para cada unidad interior.

2.4 Garantía

- A. La garantía también cubrirá todos los defectos de fabricación o de los materiales del accesorio de la unidad durante un período de 1 año. Haier brindará un controlador nuevo o reparado, a su propia discreción.

2.5 Funciones del YR-E17

- A. El control cableado operará el encendido, modo (calor, frío, seco), temperatura +/-, velocidad del ventilador.
- B. El control cableado contará con la capacidad para configurar una temperatura precisa de $\pm 1^\circ\text{F}$ ($\pm 0.5^\circ\text{C}$).
- C. El control cableado contará con una luz trasera.
- D. El control cableado contará con un control de rejilla vertical y horizontal.
- E. El control cableado contará con una función de bloqueo para niños.
- F. El control cableado contará con funciones de temperatura en Fahrenheit y Celsius.
- G. El control cableado contará con la capacidad para exhibir la temperatura ambiente interior.
- H. El control cableado contará con un recordatorio de Limpieza del Filtro.
- I. El control cableado exhibirá códigos de error.

2.6 Funciones del YR-E16B

- A. El control contará con una pantalla en color.
- B. El control cableado contará con un botón de encendido, botones de modo individuales (calor, frío, seco), temperatura +/-, velocidad del ventilador, ajuste de rejilla vertical y horizontal.
- C. El control cableado contará con la capacidad para configurar una temperatura precisa de $\pm 1^\circ\text{F}$ ($\pm 0.5^\circ\text{C}$).
- D. El control cableado contará con una luz trasera.
- E. El control cableado contará con un control de rejilla vertical y horizontal.
- F. El control cableado contará con una función de bloqueo para niños.
- G. El control cableado contará con funciones de temperatura en Fahrenheit y Celsius.
- H. El control cableado contará con la capacidad para exhibir la temperatura ambiente interior.
- I. El control cableado contará con un recordatorio de Limpieza del Filtro.
- J. El control cableado exhibirá códigos de error.
- K. El control cableado podrá ser programado sobre configuraciones diarias o semanales. Estas configuraciones se podrán aplicar al modo y la temperatura.

CONTROLES Y ACCESORIOS

Parte 2: Controlador Cableado (continúa)

2.7 Características de QACT17A

- A. El control cableado contará con botones físicos grandes para un uso fácil.
- B. El control cableado contará con un botón de encendido, un botón de modo (calor, frío, deshumidificar), un botón de velocidad del ventilador, un botón para incrementar la temperatura y un botón para reducir la temperatura.
- C. El control cableado contará con la capacidad para configurar una temperatura precisa de $\pm 1^\circ\text{F}$ ($\pm 0.5^\circ\text{C}$).
- D. El control cableado contará con una luz trasera.
- E. El control cableado contará con un control de rejilla vertical y horizontal.
- F. El control cableado contará con una función de bloqueo para niños.
- G. El control cableado contará con funciones de temperatura en Fahrenheit y Celsius.
- H. El control cableado contará con la capacidad para exhibir la temperatura ambiente interior.
- I. El control cableado contará con un recordatorio de Limpieza del Filtro.
- J. El control cableado exhibirá códigos de error.
- K. El control cableado contará con un receptor infrarrojo para recibir comandos desde un control remoto manual Haier.

Parte 3: Adaptador WiFi QAWF01A

3.1 General

- A. El adaptador WiFi QAWF01A se conectará a la aplicación de un dispositivo inteligente que brindará al usuario la capacidad para configurar el modo, temperatura y velocidad del ventilador de la unidad interior.

3.2 Conexión

- A. El adaptador WiFi se conectará a la unidad montada en la pared interior a través de un puerto USB.
- B. El adaptador WiFi contará con una aplicación compatible tanto con iOS como con Android.
- C. El adaptador WiFi será emparejado con la red existente 2.4GHz.
- D. El adaptador WiFi cumplirá con la parte 15 de las reglas de la FCC.

3.3 Compatibilidad

- A. El adaptador WiFi será compatible con todas las unidades interiores con montaje de pared.

3.4 Garantía

- A. La garantía también cubrirá todos los defectos de fabricación o de los materiales del accesorio de la unidad durante un periodo de 1 año. Haier brindará un controlador nuevo o reparado, a su propia discreción.

3.5 Funciones

- A. El adaptador WiFi será compatible con Google Home.
- B. El adaptador WiFi será compatible con Amazon Alexa.
- C. El dueño del hogar contará con la capacidad para instalar y configurar el adaptador WiFi.

Parte 4: WK-B Kit de Interface

4.1 General

- A. El adaptador WK-B será usado al conectar un controlador cableado a una unidad interior con montaje de pared.

4.2 Conexión

- A. El adaptador WK-B se conectará a la unidad interior a través de un cable de 3 clavijas suministrado.
- B. El controlador cableado se conectará al WK-B a través de un cable de 3 clavijas suministrado.

4.3 Compatibilidad

- A. El adaptador WK-B será compatible con todas las unidades mini-split y multi-split con montaje de pared de Haier.
- B. El adaptador WK-B será compatible con los controladores cableados YR-E17, YR-E16B y QACT17A de Haier.

4.4 Garantía

- A. La garantía también cubrirá todos los defectos de fabricación o de los materiales del accesorio de la unidad durante un periodo de 1 año. Haier brindará un controlador nuevo o reparado, a su propia discreción.

NOTAS

GARANTÍA LIMITADA

Para los modelos de los productos que figuran en el Adjunto 1 (el "Producto"), esta Garantía Estándar Limitada es provista al Dueño Original del Producto:

Por el periodo de:	Haier reemplazará
Garantía limitada de piezas de 5 años desde la fecha de compra	Esta garantía cubre todos los defectos de fabricación o de los materiales de las piezas mecánicas y eléctricas pertenecientes al Producto ("Piezas Defectuosas") durante un período de 5 años desde la Fecha de Compra. Haier le proveerá piezas nuevas o reparadas, o el reemplazo de toda o parte de la unidad, a su propia discreción, a su técnico de instalación con licencia de HVAC. Esta garantía también cubre todos los defectos de fabricación o de los materiales del control de la unidad durante un periodo de 1 año. El control remoto cuenta con una garantía de accesorios con cobertura por 1 año. El sistema sin conducto está cubierto por la garantía estándar. Haier brindará un controlador nuevo o reparado, a su propia discreción.
Garantía del compresor de 7 años a partir de la fecha de la compra original.	El compresor perteneciente a este producto posee garantía por un período de 7 años desde la Fecha de Compra. Haier le proveerá un compresor nuevo o uno reparado, o el reemplazo de toda o parte de la unidad, a su propia discreción, a su técnico de instalación con licencia de HVAC.

CUÁL ES LA FECHA DE COMPRA

La "Fecha de Compra" es la fecha en que la instalación original fue completada y todos los procedimientos de inicio del Producto fueron adecuadamente completados y verificados en la factura del instalador. Si la fecha de instalación no puede ser verificada, entonces la Fecha de Compra será de sesenta (60) días luego de la fecha de fabricación, de acuerdo con lo determinado por el número de serie del Producto. Usted deberá guardar y poder brindar su recibo de venta original entregado por el instalador como prueba de la Fecha de Compra. En una edificación nueva, la Fecha de Compra será la fecha en que el dueño le compró la residencia al constructor.

QUIÉN ESTÁ CUBIERTO

Ocupado por el dueño: El "Dueño Original" de este producto, lo cual significa el dueño original (y su cónyuge) de la residencia donde el Producto fue originalmente instalado. Sujeto a la ley del estado o provincia donde el Producto fue instalado, esta garantía no es transferible a dueños subsiguientes o si el Producto es trasladado a una residencia diferente luego de su instalación inicial. Ocupado por alguien que no es el dueño: Esta garantía es provista para el Producto 1) instalado en a) construcciones residenciales ocupadas por una familia o varias familias que no son dueñas, o b) aplicaciones comerciales no industriales, (tales como edificios de oficinas, establecimientos minoristas, hoteles/ moteles) donde el Producto no está sujeto a un ambiente con elementos corrosivos o altos niveles de partículas (tales como hollín, aerosoles, humos, grasa), y 2) si el producto es mantenido anualmente por un técnico con licencia de HVAC (se requiere prueba de mantenimiento anual). El "Dueño Original" del producto se refiere al dueño original de la edificación donde el producto fue instalado originalmente. En el caso de construcciones nuevas, quien le compró la edificación al constructor también será considerado un Dueño Original. Esta garantía no es transferible a dueños subsiguientes o si el producto es trasladado a una ubicación diferente luego de la instalación inicial.

CÓMO ACCEDER AL SERVICIO TÉCNICO

CoComuníquese con su técnico instalador con licencia de HVAC. Toda la instalación y el servicio deberán ser realizados por un técnico con licencia de HVAC. Si no se solicita el servicio de un técnico con licencia de HVAC para la instalación de este Producto, se anulará toda la garantía sobre este Producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE

- Daños por una instalación inadecuada.
- Daños durante el envío.
- Defectos que no sean de fabricación (es decir: fabricación o materiales).
- Daño por uso inadecuado, abuso, accidente, alteración, falta de cuidado adecuado y/o mantenimiento regular, o voltaje o corriente eléctrica incorrecta.
- Daño resultante de inundaciones, incendios, viento, iluminación, accidentes o condiciones similares.
- Daños de instalación u otros servicios realizados por otra persona que no sea el técnico con licencia de HVAC.
- Trabajo o servicios relacionados con la reparación o instalación del Producto.
- Un Producto comprado a un vendedor minorista a través de Internet.
- Daño como resultado de exponer el Producto a un ambiente con materiales corrosivos o altos niveles de partículas (tales como hollín, aerosoles, gases, grasa).
- Un Producto vendido y/o instalado fuera de los 50 Estados Unidos, el Distrito de Columbia o Canadá.
- Baterías del control remoto u otros accesorios provistos con el Producto para su instalación (por ejemplo: manguera plástica).
- Mantenimiento normal, tal como limpieza de bobinas, limpieza de filtros, y lubricación.
- En el caso de un Producto instalado en aplicaciones ocupadas por personas que no son dueños, un Producto que no haya sido mantenido anualmente por un técnico con licencia de HVAC (prueba requerida)..

Grapa tu recibo aquí. Se necesita comprobante de la fecha de compra original para obtener servicio bajo la garantía

ESPAÑOL

GARANTÍA LIMITADA

GARANTÍA LIMITADA ESTÁNDAR REGISTRADA POR 10 AÑOS

Todos los "Productos de Interior y Exterior", identificados en el Adjunto 1, registrados por el instalador o el Dueño Original dentro de los 60 días desde la Fecha de Compra recibirán una Garantía Limitada Estándar Registrada, la cual será idéntica a la Garantía Estándar Base, excepto que la Garantía de Piezas Limitada tendrá validez por el término de 10 Años y la Garantía Limitada del Compresor será por un término de 10 años. Cualquier Producto que no sea registrado dentro de los 60 días desde la Fecha de Compra estará sujeto a la Garantía Estándar Base. Algunos estados y provincias no permiten que los términos de las garantías estén sujetos a un registro; en dichos estados y provincias se aplican los términos más prolongados para la Garantía Limitada de Piezas y la Garantía Limitada del Compresor.

ESTA GARANTÍA LIMITADA REEMPLAZA A CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

La solución provista en esta garantía es exclusiva y es garantizada en lugar de todas las demás soluciones. Esta garantía no cubre daños incidentales o consecuentes. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, de modo que es posible que esta limitación no se aplique en su caso. Algunos estados y provincias no permiten limitaciones en relación a la duración de una garantía implícita, de modo que es posible que esta limitación no se aplique en su caso. Esta garantía le da derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos legales que varían entre estados y provincias. Esta garantía cubre las unidades que se encuentran dentro de los 50 Estados Unidos, el Distrito de Columbia y Canadá. Esta garantía es provista por GE Appliances a Haier *company*, Louisville, KY 40225.

ADJUNTO 1:

El "Producto" se define como Unidades Dividless Split de la marca Haier. El "Producto" contiene 2 subcategorías de productos: "Productos para interiores y exteriores" y "Productos de instalación seleccionados", que se definen a continuación: "Productos para interiores y exteriores" pueden identificarse mediante las siguientes descripciones de números de modelo: 1U *, 2U *, 3U *, 4U *, AB *, AD *, AL *, AM *, AW *, AF *, MVA * MVH * "Productos de instalación seleccionados", identificados por las siguientes descripciones de números de modelo: PB- * FQG - *, AH1- *, MS1- * y MS3- *